

徐州市绝缘钳检测、接地棒预防性试验检测

产品名称	徐州市绝缘钳检测、接地棒预防性试验检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

绝缘夹钳是用来安装和拆卸高压熔断器或执行其他类似工作的工具，主要用于35kV及以下电力系统。

绝缘夹钳产品构成: 绝缘夹钳由工作钳口、绝缘部分和握手三部分组成; 各部分都用绝缘材料制成，所用材料与绝缘棒相同，只是工作部分是一个坚固的夹钳，并有一个或两个管型的开口，用以夹紧熔断器。

绝缘夹钳注意事项绝缘夹钳使用及保存应注意的事项如下：

- (1)使用时绝缘夹钳不允许装接地线。
- (2)在潮湿天气只能使用专用的防雨绝缘夹钳。
- (3)绝缘夹钳应保存在特制的箱子内，以防受潮。
- (4)绝缘夹钳应定期进行试验，试验方法同绝缘棒，试验周期为一年，10~35kV夹钳实验时施加3倍线电压，220v夹钳施加400v电压，110V夹钳施加260V电压

变电站(所)使用的安全用具主要有：验电器、携带型短路接地线、绝缘杆、绝缘罩、绝缘隔板、绝缘脚垫、绝缘靴、绝缘手套、绝缘夹钳、绝缘绳根据《安规》附录J要求：绝缘靴、绝缘手套、绝缘绳试验周期为半年，验电器、绝缘夹钳、绝缘脚垫、绝缘隔板、绝缘罩、绝缘杆为1年，携带型短路接地线为5年。

按照 机械工业部(86)机生字76号文颁发，如下表

电气绝缘安全用具的试验标准和周期

序号 名称 电压 (kv) 周期

1 绝缘棒 (6-10)/35 每年一次

2 绝缘档板 35 每年一次

3 绝缘罩 35及以下 每年一次

4 绝缘夹钳(6-10)/35 每半年一次

5 试电笔 高压/低压 每半年一次

6 绝缘手套高压 每半年一次

7 橡胶绝缘靴 6/10 每半年一次

8 核相器电阻管 高压 每半年一次

9 绝缘绳 高压/低压 每半年一次