

随州市绝缘杆、绝缘夹钳预防性检测

产品名称	随州市绝缘杆、绝缘夹钳预防性检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:第三方检测 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

绝缘操作杆使用注意事项

使用前必须对以下若干项进行检查

- 1、对操作杆进行外观检查，操作杆表面光滑，无划伤裂痕，空心管断口处有堵封头，节杆之间连接牢固，不松动，不脱落。
- 2、对操作杆工频耐压试验日期进行检查，应严格按照DL408-91电业安全工作规程作定期试验，超过试验周期不得擅自使用，要严格执行先试验，后使用的原则。
- 3、对每套绝缘操作杆上标记进行检查，是否明确，制造厂名、生产日期、适用额定电压等是否准确完整。

绝缘杆和绝缘夹钳

绝缘杆和绝缘夹钳都是基本安全用具。绝缘夹钳只用于35kV及其以下的电气操作，绝缘杆和绝缘夹钳都由工作部分、绝缘部分和握手部分组成。绝缘部分和握手部分用浸过绝缘漆的木材、硬塑料、胶木或玻璃钢制成，其间有护环分开

配备不同工作部分的绝缘杆可用来操作高压隔离开关，操作跌落式熔断器，安装和拆除临时接地线以及进行测量和试验等工作。绝缘夹钳主要用来拆除和安装熔断器及其他类似工作。