

# 10KV避雷器一年一次预防性试验

产品名称	10KV避雷器一年一次预防性试验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1600.00/件
规格参数	品牌:GFQT 绝缘工具:10KV避雷器 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

## 产品详情

电工高压绝缘地毯分类：

1. 按照电压等级可分为：

(1) 5KV电工高压绝缘地毯

技术参数：厚度3mm；颜色 红，黑，绿；比重：5.5KG/m<sup>2</sup>

(2) 10KV电工高压绝缘地毯

技术参数：厚度5mm；颜色 红，黑，绿；比重：9KG/m<sup>2</sup>

(3) 15KV电工高压绝缘地毯

(4) 20KV电工高压绝缘地毯

技术参数：厚度6mm；颜色 红，黑，绿；比重：11KG/m<sup>2</sup>

(5) 25KV电工高压绝缘地毯

技术参数：厚度8mm；颜色 红，黑，绿；比重：14.5KG/m<sup>2</sup>

(6) 30KV电工高压绝缘地毯

技术参数：厚度10mm；颜色 红，黑，绿；比重：18KG/m<sup>2</sup>

(7) 35KV电工高压绝缘地毯

技术参数：厚度12mm；颜色红，黑，绿；比重：21.6KG/m<sup>2</sup>

按颜色可分为：

(1)红色30kv电工高压绝缘地毯

(2)黑色30kv电工高压绝缘地毯

(3)绿色30kv电工高压绝缘地毯

3.按照厚度可分为：

(1) 3mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm

一般企业变配电站的绝缘胶垫是没有检测的强制性要求的，高压室的绝缘胶垫，要求每年至少进行一次绝缘试验。

根据国家《电力设备预防性试验规程》，配电室各设备检测周期如下：

1) 高压电气设备预防性试验：10KV室内电气设备每1-2年试验一次。

2) 10KV避雷器每一年试验一次，一般变电所的要求在4月1日—11月30日期间投入运行。

3) 0.4KV避雷器每年试验一次。

4) 电力电缆项目：绝缘电阻每一年一次。

5) 电力变压器项目：绕组绝缘电阻和吸收比两年一次。

6) 绝缘工具（绝缘鞋、绝缘手套、高压试电笔、高压绝缘棒等）每半年试验一次。

7) 电流互感器、电压互感器项目：绕组的绝缘电阻和变比两年一次。

8) 油开关项目：绝缘电阻一年一次。

9) 继电保护装置项目：10KV两年一次