

20KV绝缘手套半年一次预防性试验 高压绝缘手套绝缘性能检测

产品名称	20KV绝缘手套半年一次预防性试验 高压绝缘手套绝缘性能检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	600.00/件
规格参数	品牌:GFQT 绝缘工具:20KV绝缘手套 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

绝缘手套产品执行标准

挑选绝缘手套首先要明确通电自然环境的zuida工作电压，随后挑选适合级别的绝缘手套，自然挑选绝缘手套时，薄厚还可以做为参照规范，优zhi的绝缘手套薄厚一定要合格。

绝缘手套在应用前必须开展保护性检测，以确保实际操作员工安全性万无一失，通常是半年开展一次。

尤其是长期未应用或者超出保存期的绝缘手套，开展保护性检测是一定的，检验达标后才可应用。

(1) 客户购入胶手套后，如发觉在运送、存储环节中遭淋雨、受湿冷产生发霉，或有其他出现异常转变，应到法律规定检测中心开展电气性能复核试验。

(2) 在应用前务必开展打气检测，发觉有一切损坏则无法应用。

(3) 工作时，应将衣袖口插入筒口里，防止出现意外。

(4) 应用后，应将里外废弃物清洗整洁，待干燥后，撒上轻钙粉置放整平，防止受力损伤，且勿放在地面上。

(5) 应存储在烘干自然通风室内温度-15 至 30 空气湿度50%至80%的仓储中，避开热原，离去路面和墙面20公分以上。

防止受酸、碱、油等腐蚀品化学物质的危害,不必室外置放防止日光照射，勿放在地面上。

(6) 应用6个月务必开展预防实验。

绝缘手套又叫高压绝缘手套，是用天然胶做成，用绝缘层塑胶或天然乳胶经压片糖果、模压、硫化橡胶或浸模成形的防割手套，适用于电工作业，具有敌人或是身体的保障功效的劳动保护用品。

绝缘手套能防电，防潮、耐腐蚀、防化、抗油。

清理和干燥：当绝缘手套变黑时，要用香皂和水的温度不超过65 的冷水清洗，随后干燥并涂上轻钙粉。

洗后如发觉依然沾附带像尼古丁或漆料之类的混合物质，请马上用清洗剂清理此位置(但清洁液不可以太多)随后马上清洗掉，并依照以上方法解决。

绝缘手套实验周期时间

常常采用的绝缘手套应zui少每过6个月就检测一次，有时候应用的胶手套需要在每一次运用后检测！在所有状况下，储存在库房中的绝缘手套应当zui少每过12个月就检测一次，时间间隔不可高于12个月。

绝缘手套也是有有效期的，而且保存期是18个月，应用6个月务必开展预防实验，确保应用的安全性。

并没有期满的绝缘手套就无法应用，超过保存期的绝缘手套只需是保护性实验根据，或是可以持续采用的。

在应用全过程中绝缘手套务必要在空气干燥的状况下应用，假如胶手套带有水份则会对绝缘物的容积电阻器与表面电阻率值大幅度降低，乃至毁坏绝缘性能。