

# 广州友安独立式烟感火灾探测报警器

产品名称	广州友安独立式烟感火灾探测报警器
公司名称	广东友安应急消防科技股份有限公司
价格	50.00/个
规格参数	品牌:友安 型号:LZ-1903 场地:广州
公司地址	广州市花都区新华街镜湖大道2号云峰商业大厦1101号商铺（不可作厂房使用）（注册地址）
联系电话	18520615644

## 产品详情

根据国家标准《建筑设计防火规范》，为使老年人照料设施中的人员能及时获知火灾信息，及早探测火情，要求在老年人照料设施中的居室和公共活动用房中设置相应的火灾报警和警报装置。当设施总建筑面积小于 500m<sup>2</sup>时，也可以采用独立式火灾探测报警器。

独立式火灾探测报警器适用于受条件限制难以按标准设置火灾自动报警系统的场所，如集体宿舍、养老院、家庭旅馆、小型餐饮、小型公共娱乐和小型商场等人员密集场所，实现“九小场所”独立探测、独立报警。独立式火灾探测报警器通过电池直接供电，安装使用方便、维护成本低廉，能够探测火灾时产生的烟雾，及时发出报警提醒现场人员，对防范应对居民住宅、养老等场所火灾效果明显。

### 四、火灾探测器安装要求

点型感烟、感温火灾探测器的安装要求：

- 1.探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m。
- 2.探测器周围水平距离0.5m内，不应有遮挡物。
- 3.探测器至空调送风口近边的水平距离，不应小于1.5m；至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不应小于0.5

m。

4.在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时，宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距，不应超过10m；点型感烟火灾探测器的安装间距，不应超过15m。探测器至端墙的距离，不应大于安装间距的一半。

5.探测器宜水平安装，当确需倾斜安装时，倾斜角不应大于45°。