

纤维转盘滤池 中恒 HTH

产品名称	纤维转盘滤池 中恒 HTH
公司名称	宜兴市中恒水工业装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	处理污水量:200000 (m3/h) 品牌:中恒 型号:HTH
公司地址	中国 江苏 宜兴市 万石镇大尖村
联系电话	86 0510 87841985/89586051 13901531055

产品详情

处理污水量	200000 (m3/h)	品牌	中恒
型号	HTH	臭氧用量	/ (g/h)
空气量	/ (m3/min)	贮气罐容积	/ (m3)
流量计规格	/ (m3/h)	出水管口径	600 (mm)
进水管口径	500 (mm)	外形尺寸	2600X8000 (cm)
曝气机功率	/ (kw)	水泵功率	2.2 (kw)

最先进的污水回用技术之一

-----纤维转盘过滤器

1. 什么是中恒纤维转盘过滤器？

各种过滤技术的过滤范围见上图，中恒纤维转盘过滤器与砂滤同属于颗粒过滤的过滤范围。

中恒纤维转盘过滤器（微滤池中水设备）是目前最先进的过滤器之一，在技术和经济指标方面都有很多优势。技术上：处理效果好并且水质水量稳定；运行维护简单方便。经济上：设备闲置率低，总装机功率低；设备简单紧凑，附属设备少，整个过滤系统的投资低并且占地小，处理效果好，出水水质高。每套中恒纤维转盘过滤器（滤池中水设备）包括：（1）过滤转盘盘片；（2）反冲洗装置；（3）排泥装置等。

一套设备过滤转盘数量一般为1 - 16片。一般根据滤池设计流量可确定过滤转盘数和设备套数。每片过滤转盘分成6小块。过滤转盘由防腐材料组成，每片过滤转盘外包有高强度滤布，滤布的密实度及厚度根据污水性质选定。过滤转盘安装在中空管上，通过中空管收集滤后水。

反洗装置由反洗水泵、反吸装置、管配件及控制装置组成。

排泥装置由聚泥槽、排泥管、排泥泵及控制装置组成。

2、有关悬浮物和浊度的单位

单位mg/l与ntu是两个不同的概念：mg/l是指悬浮物在单位体积中的量，ntu是反映由于悬浮物的存在使得

光线透过水时,光线的反射或吸光程度。一般来说,未经处理的废水的浊度和总悬浮固体浓度之间并无关系。给水中通常用“浊度”ntu的单位,污水处理和中水回用中常用的是“悬浮物”mg/l的单位。有文献称,来自活性污泥处理过程的沉淀和过滤的二次出水,其浊度和总悬浮固体之间存在如下关系:沉淀出水:tss,mg/l 2.2—2.8ntu 过滤出水:tss,mg/l 1.2—1.5ntu 这种说法仅供参考。浊度,即水的混浊程度,由水中含有微量不溶性悬浮物质,胶体物质所致,iso标准所用的测量单位为ftu(浊度单位),ftu与ntu(浊度测定单位)一致。

3、中恒纤维转盘过滤器的规格有哪些?

设备规格	hth—2000	hth—4000	hth—6000	hth—8000	hth—10000	hth—12500	hth—15000	hth—20000
处理规模(t/d)	2000	4000	6000	8000	10000	12500	15000	20000

中恒纤维转盘过滤器(微滤布滤池中水设备)分为小型和大型两类。

小型设备单套设备流量为2000,4000m³/d,可替代的同类产品为压力过滤罐。

大型设备单套设备流量为6000,8000,10000,12500,15000,20000m³/d,一套设备过滤转盘数量一般为1-20片。

一般根据滤池设计流量和水质可确定过滤转盘数和设备套数。中恒纤维转盘过滤器一般作成矩形池。

中恒纤维转盘过滤器的业务咨询电话:0510--87841985 王工

联系信息

王勇先生(技术部;部长;)

公司名称: 江苏鑫中恒水工业装备有限公司

办公地址: 周铁镇

邮编: 214212

电话: 86 0510 87841985,89586051

传真: 86 0510 87841651

移动电话: 13901531055

公司主页: <http://www.jsxzh.com>