

獭亭消防检测设备消防安全质量鉴定机构

产品名称	獭亭消防检测设备消防安全质量鉴定机构
公司名称	湖北维施工程技术有限公司
价格	3.00/平方米
规格参数	维施:一式三份 消防:消防检测 检测:消防检测鉴定
公司地址	硚口区
联系电话	18164061828

产品详情

消防设备是建筑物复杂、重要且价格昂贵的设备。消防设备的使用、维护、保养主要在工程部。为使设备正常、更好的工作，特制定以下维护步骤。检查前需配：强电工1名，弱电工1名，其他人员若干名，监控室人员为消防专职人员。需对讲机、常用工具、机油等各种设备。测试主机设备前可：把主机打印纸拆去，节约用纸 主机置“半自动”位置，切记不能置“联动”状态 录音机中放入测试用音乐带

消控中心认真做好每次报警的编码，设备地址及其它数据，为以后维护、检修提供重要依据。消防设备的测试、保养，一定会存在很多错误动作，需要大家积极配合，解决问题一、消防泵 拆除水泵电机线 现场手动启动，能否正常降压启动。（注意观察启动装置自动切换、延时时间、指示灯、消控中心启动、回答、报警等是否正常） 将转换开关置“自动”位置，消防控制中心远程启动；（注意能正常控制启、停、消控中心指示、报警等） 按动各消火栓按钮，启动消防泵；（保证各消火栓按钮均能启动、指示） 测试工作泵与备用泵之间的自动投切是否正常 泵体机械部分检查、加油、测绝缘等，松动的要加固 恢复电机接线，置“开关手动”位置

三、水流指示器消防设备维保检测步骤汇总~学会了自己就可以做消防维保！ 喷淋末端放水很重要，可防止管道污锈发生，堵住喷头喷水，还可检查水流指示器工作状况，及时了解水系统故障 停喷淋泵，所有末端防水，使其水流指示器动作信号反馈到消控中心。值班人员记好对应楼层和地址编码等信息；有利于以后检修 所有泵和阀恢复原状。四、其他 温感用热风机吹探头测试 烟感 可以用烟雾测试 讯响器 消防控制室启停 消防广播 消防控制室播放正常。如现场有变化，根据实际情况变动。