

OUTDO奥特多蓄电池OT75-12 12V75AH/20HR款式齐全

产品名称	OUTDO奥特多蓄电池OT75-12 12V75AH/20HR款式齐全
公司名称	北京恒泰正宇电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:OUTDO奥特多蓄电池 型号:OT75-12 参数:12V75AH/20HR
公司地址	山东省济南市历城区工业北路60号银座万虹广场 1号公寓1001-5号
联系电话	13176655076 15810034631

产品详情

OUTDO奥特多蓄电池OT75-12 12V75AH/20HR款式齐全

奥特多蓄电池广泛应用于：UPS不间断电源、消防应急照明、太阳能/风能、电力、医院、宾馆、船舶、安防、供发电站、基站、电动玩具、电动工具、测量仪器、铁路、石油系统、摩托车、汽车、电动车、剪草机等领域。奥特多蓄电池已获得：美国UL认证、欧盟CE认证、高新技术企业证书、福建省商标、ISO9001、ISO14001、泰尔产品认证、采用产品认证、出口产品质量许可证以及各类检验检疫报告。

公司的铅酸蓄电池已销往欧洲、北美洲、东南亚、中东、南美洲等八十几个国家和地区，倍受各界同仁好评。

对奥特多蓄电池巡视检查的内容有哪些？

对奥特多蓄电池的巡检项目有：

- 1、直流母线电压应正常，不应超出平均电压的2%，浮充电流应适当，无过充电或欠电现象发生。
- 2、测量各种参数。浮充电时，奥特多蓄电池电压应保持在2.1~2.2V，充放电电压不得低于1.8~1.9V。电解液的相对密度应在1.215~1.229之间，液温应保持在15~35℃之间。
- 3、检查极板颜色是否正常，有无倾斜、弯曲、短路、生盐及有效物质脱落等现象。

- 4、木隔板、铅卡应完整，无脱落现象。
- 5、液面应高于极板10~20mm。
- 6、奥特多蓄电池外壳应完整，无倾斜，表面应清洁。
- 7、各接头连接应紧固，无腐蚀现象并涂有凡士林。
- 8、通风设备及其他附属设备应完好，室内无强烈气味，奥特多蓄电池室温度应在10~30 之间。
- 9、浮充电设备运行正常。
- 10、直流系统绝缘良好。
- 11、对碱性奥特多蓄电池还应检查瓶盖是否拧好，出气孔应畅通。

奥特多蓄电池防止外鼓注意以下四点

一、奥特多蓄电池一般为串联连接,在使用时如果出现过充电,若有质量较差的单体电池常会出现内部气体复合不良等现象,从而出现外鼓变形。

二、奥特多蓄电池浮充电压设置过高,充电电流大,正极板上氧气析出加快,来不及在负极复合,同时电池体内温度上升很快,在来不及排气的情况下,压力达到一定时,使其出现外鼓变形。

三、奥特多蓄电池在深放电过度，要在深放电时注意不要太多，电池会崩溃，导致外鼓变形

四、安全阀开阀压力过高,或者安全阀阻塞。当体内压力增加到一定程度时安全阀门不能正常打开,在这种情况下势必造成奥特多蓄电池外鼓变形。

UPS电源是现在机房里面必不可少的一款设备，主要的功能就是可以在停电之后继续负载设备进行运行，给设备提供一个合理的断电保护的功能，可以防止因为意外断电造成设备的损坏，其实现在设备对UPS的要求不仅仅是断电保护的功能，还有其他一些附属功能，下面给大家讲解一下这个问题。作为企业信息化基础电力安全保障设备,UPS电源在计算机系统和网络应用中所能起到的作用已经远远超越超越了断电保护的功能,它可消除市电上的电涌、瞬间高压、瞬间低压、频率漂移等“电源污染”，全面改善市电的电源品质。随着“电源污染”的日益严重、电力环境的日益复杂，UPS功能的全面性变得日趋重要，尤其是面对常见的电压不稳情况，中小企业需要具有“稳压”功能的UPS，才可以给住信息系统一个更安装、稳定、可靠的电源环境。