

武汉配电房绝缘手套、绝缘鞋到期检测

产品名称	武汉配电房绝缘手套、绝缘鞋到期检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 检测标准:国标或客户指定 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

配电房绝缘工具到期检测 预防性测试中心违法事实

某工贸企业高压配电间输入电压为10000V，但绝缘手套、绝缘鞋检测已过有效期。

处罚条款

《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》（GB 26862-2011）附录E绝缘安全工器具试验项目、周期和要求中，对35000V及以上用电设施有强制性规范要求。《足部防护 电绝缘鞋》（GB 12011-2009）第4.2.2条的强制性要求规定，电绝缘鞋的电性能定期检查一般以6个月为时限。本案对绝缘手套检测超期责令改正，仅对绝缘鞋检测超期进行行政处罚。依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第（一）项，给予警告，并可以对生产经营单位处1万元以上3万元以下罚款，对其主要负责人、其他有关人员处1000元以上1万元以下的罚款。

绝缘手套和绝缘靴

绝缘手套和绝缘靴，均由特种橡胶制成，一般作为辅助安全用具。但绝缘手套可以作为在低压带电设备或线路等工作的基本安全用具，而绝缘靴在任何电压等级下可以作为防护跨步电压的基本安全用具。

绝缘用具检测应该注意些什么？

绝缘手套使用保管注意事项

- 1.使用后注意存放在干燥处，并不得接触油类及腐蚀性药品等。
- 2.不使用时应包装储存在专用箱内，避免阳光直射、雨雪浸淋，并应小心放置，防止挤压折叠。
- 3.使用经检验合格的绝缘手套（每半年检验一次）。

4.佩戴前还要对绝缘手套进行气密性检查，具体方法：

将手套从口部向上卷，稍用力将空气压至手掌及指头部分检查上述部位有无漏气，如有则不能使用。

5.使用时注意防止尖锐物体刺破手套。

缘工具服务范围：

电力安全工器具检测

：验电器检测、绝缘手套检测、绝缘鞋检测、绝缘操作杆、绝缘钳子，接地线等安全绝缘工具检测。

电力安全工具包括：防坠器，安全绳检测、密目式安全网检测、井盖防坠网检测、安全帽检测、安全带检测、脚扣检测、登高工具检测等分析测试的单位。

绝缘操作杆、验电器和测量杆：允许使用电压应与设备电压等级相符，使用时，作业人员手不得越过护环或手持部分的界限，雨天在户外操作电气设备时，应使用有防雨罩的绝缘操作杆。

使用时人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短接，以保持有效的绝缘长度。

要使用安监部门检验合格并在有效期内的绝缘操作杆、验电器、测量杆、绝缘靴及绝缘手套，检查验电器是否完好，操作时带上绝缘手套穿上绝缘靴，先用验电器检查是否带电，然后根据情况操作。

(1)使用绝缘杆时禁止装接地线；(2)使用时工作人员手拿绝缘杆的握手部分，应注意手不能超过护环，同时要戴绝缘手套，穿绝缘靴（鞋）。(3)绝缘杆每年要进行一次定期试验。