

高压支柱绝缘子ZJ6-10Q 直径85mm 高140~145

产品名称	高压支柱绝缘子ZJ6-10Q 直径85mm 高140~145
公司名称	乐清市皇星开关厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:皇星 型号:ZJ6-10Q/85*140~145 连接结构标记:电议
公司地址	乐清市北白象镇西刘宅村
联系电话	86 0577 62995008 13968757076

产品详情

品牌	皇星	型号	ZJ6-10Q/85*140~145
连接结构标记	电议	材质	环氧树脂
结构高度	140~145 (mm)	最小电弧距离	电议 (mm)
产品认证	ISO9001	产品用途	高压开关柜 高压成套配件

国家电网电力工业电气设备质量检验测试中心-检测报告

报告编号：(2007)瓷字 第214 查询地址：<http://china-qitc.sgepri.sgcc.com.cn/inquiry.aspx>

乐清市皇星开关厂

huangxing switches factory

产品使用说明

product operation instruction

【产品概述】

样本中所列的各种绝缘子和传感器系列均采用环氧真空浇注一次成型，各种套管、触

头盒、绝缘筒、钟形罩等系列产品绝大部分绝缘件采用apg工艺成型，有部分产品采用smc、dmc不饱和聚脂增强模塑料压制成型。产品均使用在3.6~40.5kv中压开关柜上。对特殊要求的产品、规格尺寸需改进的可按用户要求设计制造。

【product sketch】

the variety of insulation and sensor listed in sample all adopt epoxy vacuum pouring technology for one-time molding , kinds of bushing、 contact box、 insulating cylinder and bell housing etc adopt apda technology for molding (majority) .while , some product adopt smc、 dmc unsaturation alkyd enlargement mode plastic for compacting molding。 all the product are applied to 3.6~40.5kv mid-large volt switchboard , for some product and specification size owning special requirement , it could be designed and manufactured according to user demand。

【正常使用环境条件】

- 1、海拔高度不超过1000米，高原型海拔高度不超过3000米；
- 2、环境温度在-10 ~+40 之间，日平均温度不超过30 ；
- 3、相对湿度日平均不大于95%，月相对湿度平均值不超过90%；
- 4、周围空气没有明显的尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、蒸气及盐雾的污染；
- 5、安装场所应无经常的振动和严重的颠簸；
- 6、产品均能在凝霜及 级污秽条件下运行；

【normal operation environment condition】

- 1、altitude can ' t exceed 1000m , and the altitude of plateau type can ' t exceed 3000m ；
- 2、surrounding temperature ranges from -10 to +40 , and the daily average temperature ；
- 3、daily average value of relative humidity can ' t exceed 95% , and the monthly average ；
- 4、there is no any dust、 smoke、 pollution of corrosive or flammable air、 vapor and salt fog ；
- 5、there is no any frequent vibration or bumping in installation place ；
- 6、the product all could run in the case of dew and feculence condition ；

【执行标准】

- 1、gb311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》
- 2、gb/t7354-2003 《局部放电装置》
- 3、dl/538-1993 《高压带电显示装置技术条件》
- 4、dl/t539-1993 《户内交流高压开关柜和元部件凝霜及污秽试验技术条件》
- 5、jb/t10305-2001 《3.6kv~40.5kv高压设备用户内有机材料支柱绝缘子条件》

6、gb/t16927.1-1997 《高电压试验技术》

7、gb/t11022-1999 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

【execution norm】

1、gb311.1-1997 《insulation coordination of high volt electric transmission and transformation equipment》

2、gb/t7354-2003 《partial discharge measuring》

3、dl/538-1993 《high volt charged display device ' s technical condition》

4、dl/t539-1993 《dew and feculence testing technical condition of indoor ac high volt switch board and component》

5、jb/t10305-2001 《technical condition of 3.6kv~40.5kv high volt equipment indoor organic material post insulator》

6、gb/t16927.1-1997 《high-low volt testing technical》

7、gb/t11022-1999 《share technical demand of high-volt switching equipment and control equipment》

【订货须知】

- 1、订购支柱绝缘子和传感器时，请提供产品型号、安装嵌件孔距、螺纹孔尺寸和产品高度；
- 2、订购穿墙套管请提供安装孔和母排孔尺寸；
- 3、订购绝缘筒和触头盒，请提供型号、额定电流；
- 4、用户如对产品外形尺寸或技术参数变动，订购时请加以特别说明，可根据要求进行设计、开发。

【order notice】

- 1、when ordering post insulator and sensor , please give product model、 installation embed-unit pitch、 threaded hole size and product height ；
- 2、 please give size of installation hole and bus-bar block hole when ordering wall busying ；
- 3、 please give model and rated current when ordering insulating cylinder and contact box ；
- 4、 provided user requires some changing for product outer size or technical date , please give special instruction when ordering , we could conduct product ' s design and development according to your special demand.

皇星网络客户成功案例-记录真实交易记录，让您无忧订货

网络客户列表：

有很多客户用的是网页旺旺临时询盘，之后会马上加你qq，因而qq也成了诚信通的后续营销软件

询盘记录

询价单报价单

网络销售传真合同：白纸黑字签字盖章保障您的合法权益

物流单

售后服务

最近的北京的新客户，第一次下单2万多，但由于订错货，而且客户公司在郊县送货上门的费用非常高。我们主动承担来回换货费用，第一次发货运费700多，换货运费495，加上客户退货需要到付的运费也需

要500左右，第一次合作几乎没什么利润。

河北的客户，物流损坏了产品，我们马上补寄

扬州的新客户，一次下了1000多的小单，但有只单价100多的单品损坏了，补发快递又损坏了，连补了两次。皇星向您承诺只要物流损坏的，提供凭证，我们都将帮您解决。