

沧州消防维保 消防维保 河北建筑消防中心

产品名称	沧州消防维保 消防维保 河北建筑消防中心
公司名称	河北建筑消防设施技术服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市桥西区石获南路66号建筑嘉苑C座7层
联系电话	15131156918

产品详情

锅炉房、变压器室布置规定：

- 1、燃油和燃气锅炉房、变压器室应设置在首层或地下一层靠外墙部位，但常（负）压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层，消防维保，当常（负）压燃气锅炉距安全出口的距离大于6m时，可设置在屋顶上。燃油锅炉应采用丙类液体作燃料，采用相对密度（与空气密度的比值）大于或等于0.75的可燃气体为燃料的锅炉，不得设置在地下或半地下建筑（室）内。
- 2、锅炉房、变压器室的门均应直通室外或直通安全出口；外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1m的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m的窗槛墙。
- 3、锅炉房、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和1.50h的不燃烧体楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口，当必须在隔墙上开设门窗时，应设置甲级防火门窗。
- 4、当锅炉房内设置储油间时，其总储存量不应大于1立方米，消防维保，且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开的方式，当必须在防火墙上开门时，应设置甲级防火门。
- 5、变压器室之间、变压器室与配电室之间，沧州消防维保，应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙隔开。
- 6、油浸电力变压器、多油开关室、高压电容器室，应设置防止油品流散的设施。油浸电力变压器下面应设置储存变压器全部油量的事故储油设施。
- 7、锅炉的容量应符合现行国家标准的有关规定。油浸电力变压器的总容量不应大于1260kv.A，单台容量不应大于630kv.A。
- 8、应设置火灾报警装置。
- 9、应设置与锅炉、油浸变压器容量和建筑规模相适应的灭火设施。

10、燃气锅炉房应设置防爆泄压设施，河北消防维保，燃气、燃油锅炉房应设置独立的通风系统，并应符合有关规定。

消防设施物业管理是指用户将其自动消防设施委托我中心进行管理，中心通过定期测试、维护、保养、维修等工作，确保这些系统正常运行，紧急情况下能够充分发挥作用。

消防设施物业管理的必要性：

- 1.国家对安全管理工作要求的日益提高
- 2.消防设施技术含量不断增大使专业技术难度增加
- 3.消防设备管理专业涉及广泛
- 4.企事业单位自身难以投入大量的人力、物力

电影院、剧场、礼堂的布置规定：

- 1、电影院、剧场等不宜设置在住宅楼、仓库、古建筑内。
- 2、一、二级耐火等级的建筑内设置的电影院：即设在商场、市场、购物广场等建筑内，利用这些建筑中的餐饮、购物、休闲等设施相互促进，从而使双方获得好的经济效益。但是，由于影院与商场的作息时间不同，因此，特别规定，综合建筑内设置的电影院应设置在独立的竖向交通附近，并应有人员集散空间，应有单独出入口通向室外，同时应设置明显标志。目前这种形式的电影院，已经与传统意义上的影院有了很大的差异。设置在三层以上时，其设计一般要求参照设在四层以上的会议厅、多功能厅的要求来设计。
- 3、当电影院、剧场、礼堂设置在三级耐火等级的建筑内时，应设置在首层、二层；当设置在四级耐火等级的建筑内时，应设置在首层。

沧州消防维保-消防维保-河北建筑消防中心(查看)由河北建筑消防设施技术服务中心提供。河北建筑消防设施技术服务中心拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事消防维保，消防评估，消防检测的服务商，欢迎来电咨询。