

生产企业授权的灭火器检查维修更换灭火剂和回收设备厂家

产品名称	生产企业授权的灭火器检查维修更换灭火剂和回收设备厂家
公司名称	饶阳鸿源机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省衡水市饶阳县新城区工业路
联系电话	0318-7221225 13653283724

产品详情

消防灭火器是使用最多的消防器材，也是最常见的消防设施设备，一般在任何建筑物内都可以见到灭火器的踪影，富捷消防器材表示灭火器按使用类型分为两大类，一种是手提式灭火器，一种是推车式灭火器，按灭火器类型分为干粉灭火器、泡沫灭火器、二氧化碳灭火器三种。所有类型的灭火器日常检查内容都是一样，下面小编来介绍一下灭火器的日常检查内容。

二、灭火器可见部位零部件是否完整，有无松动、变形，锈蚀和损坏；

四、推车式灭火器的车轮是否正常；

六、检查灭火器是否过期，根据出厂日期结合使用有效期判断是否过期；

八、灭火器铅封是否完整；

今天我们来一起学习灭火器维修步骤及技术要求。

灭火器维修由具有灭火器维修能力（从业资质）的企业，按照各类灭火器产品生产技术标准进行维修。

首先进行灭火器外观检查，再按照拆卸、报废处理、水压试验、清洗干燥、更换零部件、再充装及气密性试验、维修出厂检验、建立维修档案等程序逐次实施维修。

灭火器维修前，维修人员逐具检查灭火器，确定并记录灭火器的型号规格、生产厂家、出厂日期、基本参数等信息；

储气式灭火器维修前，完全释放驱动气体，经确认后再逐具检查维修。

1、拆卸

2、水压试验

灭火器维修和再充装前，维修单位必须逐个对灭火器组件（筒体、贮气瓶、器头、推车式灭火器的喷射软管等）进行水压试验。

（1）试验压力：灭火器筒体和驱动气体储气瓶按照生产企业规定的试验压力进行水压试验。

3、筒体清洗和干燥

经水压试验合格的灭火器筒体，首先将其内部清洗干净。清洗时，不得使用有机溶剂洗涤灭火器的零部件。然后对所有非水基型灭火器筒体进行内部干燥，以确保空灭火器内部洁净干燥。

（1）水压试验合格的筒体，铭牌完整，有局部漆皮脱落的，进行补漆，补漆后确保漆膜光滑、平整、色泽一致，无气泡、流痕、皱纹等缺陷，涂漆不得覆盖铭牌。

（4）更换具有变形、开裂、损伤等缺陷的喷嘴和喷射软管，并确保防尘盖在灭火剂喷出时能够自行脱落或者击碎。

（7）更换水压试验不合格、*性标识设置不符合规定的储气瓶，原储气瓶做报废处理；更换不符合规定要求的二氧化碳灭火器、储气瓶的超压保护装置。

（9）更换已损坏的推车式灭火器的车轮和车架组件的固定单元、喷射软管的固定装置。

5、再充装

根据灭火器产品生产技术标准和铭牌信息，按照生产企业规定的操作要求，实施灭火剂、驱动气体再充装。再充装后，逐具进行气密性试验；

（1）再充装所使用的灭火剂采用原生产企业提供、推荐的相同型号规格的灭火剂产品。

（4）洁净气体灭火器只能按照铭牌上规定的灭火剂和剂量再充装。