

邯郸生活污水处理设备每日报价

产品名称	邯郸生活污水处理设备每日报价
公司名称	山东盛瑞源环保设备有限公司
价格	23000.00/套
规格参数	供应商:SRY 材质:碳钢 产地:山东
公司地址	潍坊市寒亭区高里街道北海路工业园珠江南街68号
联系电话	13386365336

产品详情

邯郸生活污水处理设备 使用及操作规程

(一) 使用前的和检查

1.使用前应检查的事项:

- (1) 打开动力水阀门，将水压调至0.2MPa ~ 0.4MPa,检查水压是否。
- (2) 检查设备各部件是否正常,有无泄漏。
- (3) 检查各阀门开关位置是否准确。
- (4) 检查安全阀。
- (5) 从液位计上端的进水口给反应器水包加水至警戒液位。
- (6) 打开电源开关，观察控制显示是否正常。

2.使用前的：

原料的配制与添加:

(1) 打开动力水阀门，将水压力调至0.2MPa，（水射器正常工作水压为0.15~0.4MPa）使水射器正常工作。

(2) 氯化酸钠溶液的配制和添加：将氯化酸钠与水按1:2(重量比)比例混合，例如：1公斤氯化酸钠加2公斤水，搅拌至氯化酸钠完全溶解靠水射器的负压加入原料罐即可（如使用氯化酸钠溶解装置，可参照氯化酸钠溶解装置使用说明）

邯郸生活污水处理设备注意：严禁两个原料罐混用。

（二）设备运行

1.启动

打开动力水阀门，将水压力调至0.2MPa，（水射器正常工作水压为0.15~0.4MPa）使水射器正常工作。打开计量泵开关，如果计量泵管道中有空气，应先空气，然后调节计量泵运行，使之达到需流量，设备即可正常运行。

2.设备运行设定温度为50℃，出厂前已完毕，勿改动。

3.计量泵流量的调节：

计量泵流量应根据水中余氯量的大小来修正。如果设备运行一段时间后,水中余氯较高,可以将进料流量调低；如果余氯不够,可以加大流量。计量泵流量可通过调节行程和运行来实现。行程的调节：计量泵运行时，调节泵后行程调节旋钮即可；的调节：计量泵上部控制器上有一调节旋钮，运行时按一定比例调节即可。（在控制器的面板上可以调节计量泵的）

注意：一般情况下，应固定行程，调节运行。

4.关机：

关机时，应提前1小时关闭计量泵，停止加料，使水射器将设备中的气体尽量抽完，以防止滞后反应产生的气体外溢，停料1~2小时后关闭动力水，水射器停止工作，设备即关机。