

# 衡水消防维保 河北建筑消防中心 消防维保

产品名称	衡水消防维保 河北建筑消防中心 消防维保
公司名称	河北建筑消防设施技术服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市桥西区石获南路66号建筑嘉苑C座7层
联系电话	15131156918

## 产品详情

各类建筑在规划建设时，要考虑周围环境的相互影响。特别是工厂、仓库选址时，既要考虑本单位的安全，又要考虑邻近的企业和居民的安全。生产、储存和装卸易燃易爆危险物品的工厂、仓库和专用车站、码头，必须设置在城市的边缘或者相对独立的安全地带。易燃易爆气体和液体的充装站、供应站、调压站，应当设置在合理的位置，消防维保，符合防火防爆要求。

消防维保内容：

### 水泵接合器

1、检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。2、检查外表油漆有无脱落，消防维保，有无锈蚀，如有应及时修补。

### 室内消火栓

- 1、消火栓和消防卷盘供水阀不应有渗漏现象。
- 2、消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件齐全良好，卷盘转动灵活。
- 3、报警按钮、指示灯及控制线路功能正常，无故障。
- 4、消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺。
- 5、消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。

### 室外消火栓

- 1、用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性。必要时加注润滑油。
- 2、检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。
- 3、检查栓体外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补。
- 4、入冬前检查消火栓的防冻设施是否完好。

5、重点部位消火栓，每年应逐一进行一次出水试验；非重点部位消火栓按其总数的10%—20%，进行实际出水试验。

6、随时清除消火栓井周围及井内可能积存的杂物。7、保持室外消火栓配套器材和标志的完整有效。

消防维保内容：

电控柜

- 1、检查控制柜有无变形、损伤、腐蚀。
- 2、检查线路图及操作说明是否齐全。
- 3、检查电压、电流表指标是否在规定的范围内。
- 4、开关是否有变形、损伤、标志脱落、处于正常状态。控制盘的指示灯是否正常。
- 5、检查电控柜内继电器是否脱落、松动，接点是否烧损，衡水消防维保，转换开关应处于自动状态。各导线链接是否松脱，绝缘是否损伤。
- 6、查看自动切换启动备用泵情况，同时查看仪表及指示灯是否显示正常。

衡水消防维保-河北建筑消防中心(在线咨询)-消防维保由河北建筑消防设施技术服务中心提供。河北建筑消防设施技术服务中心是河北石家庄,火警探测、报警设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在河北建筑消防中心领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创河北建筑消防中心更加美好的未来。同时本公司还是从事消防维保，消防检测，消防评估的服务商，欢迎来电咨询。