

晋城防火槽式桥架 防火槽式桥架厂 鑫磊电缆桥架

产品名称	晋城防火槽式桥架 防火槽式桥架厂 鑫磊电缆桥架
公司名称	山西鑫磊青源电气成套设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市清徐县王答乡208国道清东路
联系电话	13935180007 13935180007

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西鑫磊青源电气成套设备有限公司

山西鑫磊青源电器成套设备有限公司针对山西，太原，晋中榆次，忻州，阳泉，朔州，大同，临汾，晋城，运城，长治，河南，陕西提供槽式桥架、托盘式桥架、组合式桥架、大跨式桥架，镀锌桥架，镀锌喷塑桥架、防火桥架、热镀锌桥架等多种系列产品。

桥架的安装：横平竖直，弯头处要平缓。当桥架分层时，好用组合架。

桥架内部要加设防火封堵或加设防火包。

钢制30米，铝合金及塑料的15米要加伸缩节。过建筑物变形缝处（伸缩缝、沉降缝）加补偿装置。

桥架的支架间距一般要求水平的为1.5-3米，晋城防火槽式桥架，垂直的为2米一个。

螺母位于桥架的外侧。当支架与铝合金桥架连接时，注意防电化措施。

注意转弯处支架的设置。

山西鑫磊青源电器成套设备有限公司针对山西，太原，晋中榆次，忻州，阳泉，朔州，大同，临汾，晋城，运城，长治，河南，陕西提供槽式桥架、托盘式桥架、组合式桥架、大跨式桥架，镀锌桥架，镀锌喷塑桥架、防火桥架、热镀锌桥架等多种系列产品。

镀锌桥架如何保养和更换?

更换热镀锌电缆桥架注意事项：

热镀锌桥架更换前应召开会议，讨论制定一套严格的安全措施和施工方案，并经电机部门审核。审核后，准备好各种工具和材料，分配人员，安排每个人员的具体职责。施工开始前，要到施工现场进行实地考察，确定需要更换的桥梁，制定表格并做详细记录。当一切准备就绪时，工作就开始了。吊装时使用吊带，可以防止施工人员和完好的电缆被损坏。更换过程中，应配备专人保护，防火槽式桥架型号，防止无关人员接近施工现场。拆除腐蚀严重的镀锌桥架，重新安装。将线缆恢复到原位置，更换一段。在一切都和原来一样之后，替换另一节。

山西鑫磊青源电器成套设备有限公司针对山西，太原，晋中榆次，忻州，阳泉，朔州，大同，临汾，晋城，运城，长治，河南，防火槽式桥架厂，陕西提供槽式桥架、托盘式桥架、组合式桥架、大跨式桥架，镀锌桥架，镀锌喷塑桥架、防火桥架、热镀锌桥架等多种系列产品。

- 1) 金属导管应与保护导体可靠连接；严禁对口熔焊连接，镀锌和壁厚小于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。当采用套管熔焊连接时，其套管长度不应小于导管直径的1.5~3倍，熔焊连接焊缝应密实饱满，焊接处应涂刷防腐油漆（见图）。
- 2) 镀锌钢管应采用丝扣连接或套管紧固螺钉连接；非镀锌电线管采用丝扣连接或套管焊接。
- 3) 电缆导管的弯曲半径不得小于电缆小允许弯曲半径。
- 4) 刚性导管与箱、盒、柜连接时，有锁紧螺母、护口，管口露出锁紧螺母不宜多于2~3扣。
- 5) 可弯曲金属导管间和盒间连接采用与导管型号规格相适配的接头，连接要牢固可靠，配接地线卡跨接。
- 6) 明装导管应排列整齐，固间距均匀，安装牢固；在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘距离150mm范围内设有管卡。
- 7) 紧定式、扣压式管线不得用于潮湿露天场所，管路安装时连接顺直，无弯曲塌腰现象。
- 8) 进出箱（盒）的导管应一管一孔，管口露出箱（盒）内长度不大于5mm，防火槽式桥架哪家好，进入落地式配电箱管口应高出基础面不应小于

50mm，管口应平整光滑；两根以上排列应整齐、间距应均匀。

9) 导管与箱（盒）采用管径与孔径相吻合的套接紧定式螺纹接头连接，按一管一孔排列整齐；连接时，应用紧定扳手拧紧爪形螺母，使其与箱（盒）连接紧密可靠

晋城防火槽式桥架-防火槽式桥架厂-鑫磊电缆桥架(推荐商家)由山西鑫磊青源电气成套设备有限公司提供。山西鑫磊青源电气成套设备有限公司是从事“ 电缆桥架,槽式桥架,防火桥架,大跨距桥架,镀锌桥架 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：秦经理。