

# 商场配电房绝缘工具年审检测、商场污水中饭检测

产品名称	商场配电房绝缘工具年审检测、商场污水中饭检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

## 产品详情

为保证员工在生产活动中的人身安全，确保安全工器具检测的产品质量和安全使用，规范电力安全工器具的管理，根据 及电力行业的有关规定，结合公司系统的实际，制定本规定。本规定规范了电力安全工器具的购置、验收、试验、使用、保管、报废等环节的管理。

各单位有关部门及专业人员均应熟悉本规定，并在购置、验收、试验、使用、保管等工作中贯彻执行。本规定所称“电力安全工器具”系指为防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故，保障工作人员人身安全的各种专用工具和器具。

本规定适用于公司系统的生产性企业和单位以及管理生产性企业的区域电网公司、省（自治区、直辖市）电力公司，其它企业参照执行。电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心负责电力安全工器具的质量检测工作，负责发布电力安全工器具相关信息。

### 绝缘工具在电力安全工具柜内如何保存

- 1、绝缘操作杆：检测表面有无裂纹、脱漆，接头是否牢固，握手标志清晰，不超试验周期；绝缘手套：检测有无粘黏、漏气现象；不超试验周期；绝缘靴：检测靴底有无裂纹，不超试验周期；安全帽：检测帽衬与帽壳间距大于3cm，帽壳无裂纹，系带调节灵活。
- 2、安全带：检测组件完整无裂纹，铆钉无偏移，织带无裂纹，不超试验周期。验电器：检测与绝缘操作杆连接牢固，电池有效，声光清晰。接地线：检测塑料护套完好，断股，各部连接牢固，螺栓紧固。围栏网：检测网绳无断裂，警告标志完整。
- 3、绝缘手套、绝缘靴应存放在封闭的柜内或支架上，上面不得堆压任何物件，更不得接触酸、碱、油品、化学药品或在太阳下暴晒，并保持干燥、清洁。电力安全工器具检测存放在安全工具柜内，不得严重磨损、断裂、霉变、连接部位松脱等。验电器应存放在防潮盒或绝缘安全工器具存放柜内，置于通风

干燥处。

4、绝缘杆架在支架上悬挂起来，且不贴墙放置。绝缘安全工器具应存放在温度 -15~35℃，相对湿度 5~80% 的干燥通风的工具室内。安全工器具统一分类编号，定置存放。绝缘罩使用后擦拭干净，放置于清洁、干燥通风的架子或专用柜内。安全工器具使用前应进行外观检测。

高压验电器工频耐压试验：高压试验电极布置于绝缘杆的工作部分，高压试验电极和接地极间的长度即为试验长度，根据规定确定两电极间距离，如在绝缘杆间有金属接头，两试验电极间的距离还应在此值上再加上金属部件的长度，绝缘杆间应保持一定距离，以便于观察试验情况。接地极和高压试验电极以宽50mm的金属箔或用导线包绕。