

临汾煤矿乳化液水处理系统工程 太原世同水处理设备

产品名称	临汾煤矿乳化液水处理系统工程 太原世同水处理设备
公司名称	山西世同水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区西温庄乡西温庄村101号
联系电话	13233640288 13233640288

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西世同水处理设备有限公司

山西世同水处理设备有限公司是从事各种水处理设备的研发与生产销售的公司，公司目前主要经营山西纯净水设备、太原净化水设备、山西软化水设备、商务用水设备、山西灌装线设备及售后维护服务等。

【以下内容由世同水处理公司为您分享】

大家知道软化设备在使用过程中一定要遵循哪些注意事项吗？

- 1、软化水设备应当安装在温度、湿度相对比较事宜的室内，这样可以避免树脂因为气温低而发生变质、零部件因为空气上的湿度而锈蚀;电器因为短路而产生故障。
- 2、待设备就位，将固定电机的螺栓、限位开关的螺栓、配电盘内外接线螺栓等再进行一次固定，以免在设备运行时发生意外;旋转阀上扳杠固定块上下螺栓应当固定好，尽量避免交换柱有撞击事情的发生。

- 3、在设备工作时，不要对继电器进行时间上的调整，再在切断电源之后才能维修擦洗设备，要从根本上避免电机、配电盘、限位开关进水等故障发生。在操作时，同时供水供电;停运时，关闭所有的水源电源。用户在每次停机时，不能在短周期内停机，应同时停机停水。
- 4、原水水质条件应符合一般钠离子交换水处理设备的要求。对于含泥沙量较大的水质，在进机之前进行沉淀。
- 5、保持设备的日常清洁是不可少的，加油部分保持足够的油量供应，运行时注意不要触及皮带轮，从而可以避免事故的发生。
- 6、如果设备停用超过半个月，排废水尼龙管抬高至交换柱上，使它不排水为止，长期不用时应对盐罐和阀体内的剩余盐液进行清洗。并对旋转阀及各传动部位加润滑油，严禁设备生锈，夏天和霉季停机超过半月，煤矿乳化液水处理系统工程，应开动机器60至120分钟，以防树脂罐内微生物霉变。重新启动时，先用手扳动皮带轮，使旋转阀转动数次，通电之后将水管放到原来的位置。

上述图片仅供参考，详情请咨询我们吧，我们将为你提供很好的产品和服务。

山西世同水处理设备有限公司是从事各种水处理设备的研发与生产销售的公司，公司目前主要经营山西纯净水设备、太原净化水设备、山西软化水设备、商务用水设备、山西灌装线设备及售后维护服务等。

【以下内容由世同水处理公司为您分享】

软水器输送硬水

- 1、关闭或修理旁通阀；
- 2、确保盐罐中有固体盐；
- 3、更换或清洗射流器；
- 4、检查盐罐的注水时间；
- 5、确保中心管和O形圈没有损坏；
- 6、检修或更换阀体；
- 7、正确设置和调整再生时间或周期制水量；

- 8、加入适量树脂，找出树脂流失的原因；
- 9、降低进水浊度或拆除流量计进行清洗或更换。

上述图片仅供参考，详情请咨询我们吧，我们将为你提供很好的产品和服务。

山西世同水处理设备有限公司是从事各种水处理设备的研发与生产销售的公司，公司目前主要经营山西纯净水设备、太原净化水设备、山西软化水设备、商务用水设备、山西灌装线设备及售后维护服务等。

【以下内容由世同水处理公司为您分享】

软化水设备的管道连接

- 1、管道的连接请参照当地施工规范的有关内容；
- 2、按照控制器口径连接进出水管；
- 3、进出水管应装有手动阀门，进出水管之间应装有旁通阀，出水管节门应安装有取样阀，进水管建议安装Y型过滤器；防止管道内污染物堵塞阀造成设备无法正常运行。在多个系统并联时注意进出水路的同程。
- 4、尽量缩短排水管道的连接长度、减少弯度、控制阀聚力水沟聚力不超过6米。
- 5、排水管与排水道连接时，必须使排水管与排水道的水面距离保持一定的空间，防止污水可能被虹吸返回软水器。
- 6、排水管道中不得安装各类阀门；
- 7、盐水管连接一定要保持良好的密封性，否则会影响软水设备的再生效果。
- 8、各管道都必须设独立支架，不允许将管道的重力、应力传给控制阀。

临汾煤矿乳化液水处理系统工程-

太原世同水处理设备(图)由山西世同水处理设备有限公司提供。山西世同水处理设备有限公司是山西太原,生活饮用水处理设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在世同水处理领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创世同水处理更加美好的未来。