

消防应急灯LED安全出口指示牌通道指示灯插电紧急疏散指示灯

产品名称	消防应急灯LED安全出口指示牌通道指示灯插电紧急疏散指示灯
公司名称	亿佳源（北京）商贸有限公司上海分公司
价格	16.80/个
规格参数	型号:01B单面右面 品牌:英威斯特 产地:菏泽
公司地址	上海市奉贤区金钱公路228号1幢703室
联系电话	13269261857

产品详情

应急照明灯具，为工作人员消防疏散、安全消防工作中给与照明设备和象征意义的各种各样照明设备，包括安全消防应急照明灯具和消防安全应急标志照明设备。

方向消防疏散指示的安装应用应符合下列规定：

- a.应保证消防疏散指示的箭头图标标识方向与疏散指示方案一致。
- b.安装在疏散走道、安全出口两侧的墙体或整体面层处时，消防疏散指示底端距地面的高度应小于 1m。
- c.安装在疏散走道、安全出口上面时：
 - (1)屋子里高度不能超过 3.5m 的场所，消防疏散指示底端距地面的高度宜为 2.3m~2.5m;
 - (2)屋子高度超出 3.5m 的场所，特大型、大中小型、中小型消防疏散指示底端距地面高度不可以小于 3m，且不宜超出 6m。
- d.当安装在疏散走道、安全出口拐角处的上面或两侧时，消防疏散指示与拐角处导墙的间隔不适合超出 1m。
- e.当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时，在疏散走道增设的方向消防疏散指示应安装在疏散走道的顶部，且消防疏散指示的标识面应与消防疏散方向垂直、箭头图标应偏重安全出口或疏散门。
- f.当安装在疏散走道、安全出口的地面处时，应符合下列规定：
 - (1)消防疏散指示应安装在疏散走道、安全出口的主要位置；

(2)消防疏散指示的所有金属构件应取用耐腐蚀预制件构件或做耐腐蚀处理，消防疏散指示变电设备、网络通信的连接应取用 密封胶密闭性；

(3)消防疏散指示表面应与地面垂直面，高过地面间隔不适合超出 3mm，消防疏散指示边缘与地面间距高度不适合超出 1mm。

g.房子消防疏散指示应安装在楼梯间内房子朝向跃层楼梯的正面墙面，消防疏散指示底端距地面的高度宜为 2.2m~2.5m。