

太原净水设备公司 世同水处理 太原净水设备

产品名称	太原净水设备公司 世同水处理 太原净水设备
公司名称	山西世同水处理设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区西温庄乡西温庄村101号
联系电话	13233640288 13233640288

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西世同水处理设备有限公司

山西世同水处理设备有限公司专门为您提供：家用水处理系统；厂矿、学校饮用水系统；分质供水系统；商用水处理设备；工业水处理设备系统。

预处理系统阶段:石英砂介质过滤器用于去除原水20um以上的沉积物、铁锈、胶体物质、悬浮物等有害物质。自动过滤系统采用进口品牌自动控制阀。该系统可以自动(手动)进行反洗、正向洗等一系列操作。保证纯净水设备质量，太原净水设备公司，延长纯净水设备使用寿命。同时，纯净水设备配备了自维护系统，降低了维护成本。

山西世同水处理设备有限公司专门为您提供：家用水处理系统；厂矿、学校饮用水系统；分质供水系统；商用水处理设备；工业水处理设备系统。

净水生产线设备为了高质量的水质，纯净水生产线设备的正常运行是重要的###，而纯净水生产线设备运行的时候需要注意哪些注意事项呢?纯净水生产线设备正常运行的是反渗透系统，我们就来了解一下纯净水设备运行注意事项。

纯净水生产线设备运行注意事项主要有3个注意事项要点，他们分别是进水SDI超标、有机物降除率低、预处理加药。###这3个部分的正常运行，就能###纯净水设备运行。反渗透系统进水SDI超标，主要有以下三种根源引起的：过滤效果差，截止滤料品种的选择、装填量的不合理、过滤器的周期反洗擦洗时间控制不合理等都会导致SDI高。

工程设计时工艺选择错误的因素: 工程设计系统选择的失误导致的污染指数不合格的现象时有所见，太原净水设备价格，解决的办法是改造预处理系统。预处理加药量的不适：对于原水PH超过8的水源，絮凝剂的过量添加急易导致无机胶体的生成，太原净水设备，从而导致SDI超标。

山西世同水处理设备有限公司专门为您提供：家用水处理系统；厂矿、学校饮用水系统；分质供水系统；商用水处理设备；工业水处理设备系统。

- 1、纯净水设备应该将其注意以及预处理器放置到离我们水源以及电源比较接近的地方，方便日后的使用。
- 2、在设备里装石英砂、活性炭、软化树脂等过滤材料。
- 3、进行水路连接：设备原水泵进水口与水源连接；预滤器出口与主机进口连接；预处理器、主机排水口均用管路连接至下水道。
- 4、电路的安装连接：首先将接地线可靠接地，并将随机所配电源线接到房间电控箱内。
- 5、在通入水源、电源的时候，按照“预处理操作说明”的要求按步骤操作，预处理调试操作完成。
- 6、设备的使用：原水泵开关，拨在自动位置，并旋开停机开关。接通水源、电源，待多级泵口压力达到压力控制器设定值时，多级泵启动工作。多级泵启动后，调系统压力在1、0-1、2Mpa。启动应对RO膜系统进行手动冲洗30分钟。

太原净水设备公司-世同水处理(在线咨询)-太原净水设备由山西世同水处理设备有限公司提供。山西世同水处理设备有限公司位于山西省太原市小店区西温庄乡西温庄村101号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前世同水处理在生活饮用水处理设备中享有良好的声誉。世同水处理取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。世同水处理全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。