

# 青山区工厂配电室绝缘工具预防性检测

产品名称	青山区工厂配电室绝缘工具预防性检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

## 产品详情

根据国家《电力设备预防性试验规程》，配电室各设备检测周期如下：

- 1) 高压电气设备预防性试验：10KV室内电气设备每1-2年试验一次。
- 2) 10KV避雷器每一年试验一次，一般变电所的要求在4月1日—11月30日期间投入运行。
- 3) 0.4KV避雷器每年试验一次。
- 4) 电力电缆项目：绝缘电阻每一年一次。
- 5) 电力变压器项目：绕组绝缘电阻和吸收比两年一次。
- 6) 绝缘工具（绝缘鞋、绝缘手套、高压试电笔、高压绝缘棒等）每半年试验一次。
- 7) 电流互感器、电压互感器项目：绕组的绝缘电阻和变比两年一次。
- 8) 油开关项目：绝缘电阻一年一次。
- 9) 继电保护装置项目：10KV两年一次

绝缘手套：绝缘手套佩戴在工作人员双手上，且手指和手套指孔吻合牢固；不能戴绝缘手套抓拿表面尖利、带电刺的物品，以免损伤绝缘手套；绝缘手套表面出现小的凹陷、隆起，如凹陷直径小于1.6mm，凹陷边缘及表面没有破裂；凹陷不超过3处，且任意两处间距大于15mm；小的隆起仅为小块凸起橡胶，不影响橡胶的弹性；手套的手掌和手指分叉处没有小的凹陷、隆起，绝缘手套仍可使用；沾污的绝缘手套可用肥皂和不超过65 的清水洗涤；有类似焦油、油漆等物质残留在手套上，在未清洗前不宜使用，清洗时应使用专用的绝缘橡胶制品去污剂，不得采用香蕉水和汽油进行去污，否则会损坏绝缘性能；受

潮或潮湿的绝缘手套应充分晾干并涂抹滑石粉后予以保存。

绝缘鞋（靴）：绝缘靴不得当作雨鞋或作其它用，一般胶靴也不能代替绝缘靴使用；使用绝缘靴应选择与使用者相符合的鞋码，将裤管套入靴筒内，并要避免绝缘靴触及尖锐的物体，避免接触高温或腐蚀性物质；绝缘靴应存放在干燥、阴凉的专用封闭柜内，不得接触酸、碱、油品、化学药品或在太阳下暴晒。其上面不得放压任何物品。合格与不合格的绝缘靴不准混放，超试验期的绝缘靴禁止使用。