

消防厂家 江苏消防 认准俊业消防

产品名称	消防厂家 江苏消防 认准俊业消防
公司名称	杭州俊业消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州下城区华丰路296号二楼212室
联系电话	13750848880 13750848880

产品详情

消防竣工验收消防

消防安全竣工验收材料明细1.工程分包书2.工程施工方案、安全技术交底、图纸会审记录3.原料入场验收送检（镀锌管、不锈钢板材、阀门及仪表配件、消防泵、消防栓箱及零配件、消防栓及消防安全水泵结合器、电缆电线、报警装置、灭火器箱及消防灭火器等）4.工程施工记录（安装设备查验记录、阀门调节记录、管道冲洗记录、管路系统压力试验记录、室外消防栓试射记录、电缆线绝缘电阻测试记录、系统试运转调节记录、系统联动实验记录等）5.隐蔽工程验收记录

移动式灭火器的维护保养消防

移动式灭火器的维修保养工作职责1.检查移动式灭火器（手提、手推车式）工作压力表针是不是在绿区；2.检查移动式灭火器外型是不是完好无损，有无形变、脱漆或零配件缺少；3.检查移动式灭火器贮瓶有无到期无效。维修保养工作要求1.移动式灭火器工作压力表针在绿区域内；2.移动式灭火器外型完好无损，消防公司，无形变、脱漆或零配件破损；3.移动式灭火器贮瓶和未到期。维修保养工作规划1.每月检查移动式灭火器（手提、手推车式）工作压力表针是不是在绿区；2.每月检查移动式灭火器外型是不是完好无损，有无形变、脱漆或零配件缺少；3.每月检查移动式灭火器贮瓶有无到期无效；

火灾事故全自动报警系统施工工艺关键点1、火灾事故全自动报警系统的管路、走线，江苏消防

，应满足现行标准行业的要求。2、火灾事故探测器分为温度传感器、烟感探测器或光感应探测器、气体探测器和复合型探测器五种基础种类。探测器安装距墙面、梁边的水平距离 0.5m。探测器周边不应有挡住物。探测器至正压送风口的水平距离 1.5m。温度传感器探测器的安装间隔不应超出10m，消防厂家，烟感探测器探测器的安装间隔不应超出15m。探测器宜水准安装，当歪斜安装时，倾角 45°。3、手动式火灾报警器按键安装在墙壁距路面(楼)高度1.5m处。应安装坚固，并不可歪斜。按键的外置输电线，应留出10cm以上的容量。

消防厂家-江苏消防-认准俊业消防(查看)由杭州俊业消防工程有限公司提供。杭州俊业消防工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！