

# 湖北省35KV绝缘操作杆工频耐压试验 绝缘伸缩棒年审

产品名称	湖北省35KV绝缘操作杆工频耐压试验 绝缘伸缩棒年审
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	350.00/件
规格参数	品牌:GFQT 绝缘工具:35KV绝缘操作杆 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

## 产品详情

电容型验电器：是用于检验高压电气设备、线路是否带有运行电压的装置

- 1、首先应检查验电笔是否与被测设备电压等级相同。
- 2、分别检查工作触头和绝缘棒的标签是否完善;并在有效期内。
- 3、按压工作触头，初步检查验电器声光信号完好。
- 4、检查外观有无明显缺陷，绝缘部分和手握部分有护环隔开。
- 5、试验周期是1年。

绝缘工具服务范围：

电力安全工器具检测

：验电器检测、绝缘手套检测、绝缘鞋检测、绝缘操作杆、绝缘钳子，接地线等安全绝缘工具检测。

电力安全工具包括：防坠器，安全绳检测、密目式安全网检测、井盖防坠网检测、安全帽检测、安全带检测、脚扣检测、登高工具检测等分析测试的单位。

绝缘操作杆、验电器和测量杆：允许使用电压应与设备电压等级相符，使用时，作业人员手不得越过护环或手持部分的界限，雨天在户外操作电气设备时，应使用有防雨罩的绝缘操作杆。

使用时人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短接，以保持有效的绝缘长度。

。

要使用安监部门检验合格并在有效期内的绝缘操作杆、验电器、测量杆、绝缘靴及绝缘手套，检查验电器是否完好，操作时带上绝缘手套穿上绝缘靴，先用验电器检查是否带电，然后根据情况操作。

(1)使用绝缘杆时禁止装接地线；(2)使用时工作人员手拿绝缘杆的握手部分，应注意手不能超过护环，同时要戴绝缘手套，穿绝缘靴（鞋）。(3)绝缘杆每年要进行一次定期试验。