

消防公司 徐州消防 俊业消防为您服务

产品名称	消防公司 徐州消防 俊业消防为您服务
公司名称	杭州俊业消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	杭州下城区华丰路296号二楼212室
联系电话	13750848880 13750848880

产品详情

消防器材消防

手动报警按钮火灾报警设备中的一个机器设备种类，当工作人员发觉火灾时，在火灾探测仪没有检测到火灾的情况下，工作人员手动式按下手动报警按钮，汇报火灾数据信号。通常情况下当手动报警按钮报警时，火灾产生的几率比火灾探测仪要大的多，几乎没有乱报的很有可能。由于手动报警按钮的报警动身标准是务必人工按下按键运行。按下手动报警按钮的情况下过3-5秒左右手动报警按钮上的火警确定灯光节照亮，这一情况灯表明火灾警报控制板早已接到火警数据信号，而且确定了当场部位。

维修保养工作标准消防

维护保养工作要求1.探测器姿势灵敏，徐州消防，报警；2.主控芯片屏运行正常的，正常表明报警地区和输出联动数据信号；3.手报按键姿势灵敏，报警，联动功能正常的；4.主控芯片屏和联动控制柜外型完好无损、清理，各类键入、输出表明功能正常的；5.页面（控制模块）各类主要参数正常的，与外部设备的通讯、操纵数据信号正常的；6.锂电池组的电流电压以及他主要参数正常的，配电平稳、靠谱；7.系统软件机器设备全部接线坚固，无松脱、损坏或掉下来；8.主、备开关电源全自动转换功能正常的；9.探测器外型完好无损，外部环境清理，功能正常的；10.报务器管理程序恰当，各类功能正常的；11.系统软件接地线电阻符合要求或设计规定。

水泵、恒压泵、控制柜、连动柜的维修保养维护保养工作职责1.查验实验全自动和手动式运行消防安全水泵，观查总流量、工作压力、运作电流量是不是正常的，消防厂家，并做好纪录归档；2.查验各控制柜到消防安全数据信号是不是正常的，控制柜各显示灯各作用是不是正常的；3.定期查验连动

柜内部结构电源电路，检测其作用是不是正常的，消防公司，并开展除尘、拧紧布线的维护保养工作中；4.定期查验消防安全水泵主备电源全自动转换设备能否正常的。开启水泵出水口上的加水实验阀，用主电源运行消防安全水泵，消防水泵运行应正常的；关闭主电源，消防施工，主、备电源转换正常的，实验1~3次；5.定期检测水泵的两色及对地电阻器是不是符合规定，并做好纪录；6.定期检测消防安全水泵的常见故障自投作用是不是正常的；7.定期加上或拆换水泵的润滑脂。

消防公司-徐州消防-俊业消防为您服务(查看)由杭州俊业消防工程有限公司提供。杭州俊业消防工程有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。俊业消防——您可信赖的朋友，公司地址：杭州下城区华丰路296号二楼212室，联系人：吴俊。