

消防动力柜公司 消防动力柜 隆可自动化厂

产品名称	消防动力柜公司 消防动力柜 隆可自动化厂
公司名称	芜湖隆可自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖经济技术开发区汽经二路（彩虹工业园）
联系电话	13625535432 13625535432

产品详情

配电箱电柜出现问题应该怎么办

你是不是接触过机电机箱呢?你对于它们了解多少呢?下面就跟郑州机箱机柜生产厂家一起去看看吧，希望对您能够有所帮助。

1电压偏高，控制器显示过压，解决方法调整过压保护点。

2电容器的容量降低，消防动力柜，解决方法更换电容器。

3变压器进线相序错误，解决方法重新调整相序。

4原设计负荷增大，解决方法增加电容柜补偿容量。

5电流取样信号线未接，解决方法：接好电流取样信号线。

6电流偏小，消防动力柜公司，控制器显示超前，解决方法电流增大后能自动正常工作。

正压型防爆配电箱的操作步骤：

1：打开排气手动阀门，做好换气准备。

2：关闭进气手动阀，调节减压阀值，做好进气准备。必须注意调节减压阀值（出厂时已设置好，若不重新设置将无须关进气阀），避免高压冲柜

3：送本柜电源红色“电源”指示灯亮。

4：打开正压型防爆配电箱进气手动阀（要确定已打开排气手动阀），手动换气开始，约30分钟后换气完毕。

配电箱的防护方法

配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源，应具有明显的标志。照明配电箱内，应分别设置零线（N线）和保护零线（PE线）汇流排，消防动力柜出售，零线和保护零线应在汇流排上连接，消防动力柜厂，不得绞接，应有编号。箱体内的接线汇流排应该分别设立零线、保护接地线、相线，要保证配电箱内的各个元件、仪表以及线路等安装牢固，整齐排列，要便于保养和维护。安装完成之后，要将箱内的杂物和灰尘及时清除掉。每台用电设备应有各自的开关箱，必须实行"一机一闸一保护"制，严禁用同一个开关电器直接控制二台以上用电设备。

消防动力柜公司-消防动力柜-隆可自动化厂由芜湖隆可自动化科技有限公司提供。芜湖隆可自动化科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。隆可自动化——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖经济技术开发区汽经二路（彩虹工业园），联系人：何经理。