

防静电接地工程公司|设备防静电接地|防静电接地系统公司

产品名称	防静电接地工程公司 设备防静电接地 防静电接地系统公司
公司名称	四川雷电防雷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	四川省成都市天府新区华阳街道华阳大道一段72、74号欣宇·都市港湾1层（注册地址）
联系电话	13228177223 13228177223

产品详情

防静电接地工程公司|设备防静电接地|防静电接地系统公司

防静电接地标准规范

- 1、使用三相五线制供电，其大地线可以作为防静电地线（但零线、地线不得混接）。
- 2、防静电系统必须有独立的接地装置，接地电阻一般应小于10 Ω ，埋设与检测方法应符合GBJ97的要求。
- 3、接地主干线截面积应不小于100mm²；支干线截面积应不小于6mm²；设备和工作台的接地线应采用截面积不小于1.25mm²的多股敷塑导线，接地线颜色以黄绿色线为宜。
- 4、防静电地线不得接在电源零线上，不得与防雷地线共用。因为雷击等现象会通过回路影响产品的性能和人身安全。
- 5、接地主干线的连接方式应采用钎焊。
- 6、对接地电阻值要求较高的工作场所应该安装接地系统监测报警仪，可随时监测地线与大地接触是否良好。
- 7、防静电设备连接端子应确保接触，易装拆，允许使用各种夹式连接器，如鳄鱼夹、插头座等。防静电接地标准规范。

