

三明通风管道 通风管道制作 联亨环保设备

产品名称	三明通风管道 通风管道制作 联亨环保设备
公司名称	福州联亨环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区上渡路33-36号店面
联系电话	17805928208 17805928208

产品详情

安装时一定要遵循以下几点：

- 1、送排风系统和通风系统要根据现场实际设计的安装图来安装，确保安装部位的障碍物已清理和地面无杂物。
- 2、确定标高，通风管道加工，安装风管支吊架，除锈后需要刷一道防锈漆。风管支、吊架的吊点通常采用预埋铁件，支、吊架二次灌浆、膨胀螺栓法或钉等。
- 3、按风管的中心线找出吊杆敷设位置，单吊杆在风管的中心线上，双吊杆可以按托盘的螺栓孔间距或风管的中心线对称安装。吊杆根据吊件形式可以焊在吊件上，也可挂在吊件上，焊接后应涂防锈漆。
- 4、立管管卡安装时，应先把较上面的一个管件固定好，再用吊线锤在中心处吊线，下面的管卡可按线进行固定。当风管较长，需要安装一排支架时，可先把两端的安装好，然后以两端的支架为准，用拉线法找出中间支架的标高进行安装。

设置在走道部位吊顶内的排烟管道，以及穿越防火分区的排烟管道，其管道的耐火极限不应小于1.00h，但设备用房和汽车库的排烟管道耐火极限可不低于0.50h。

规范条文说明：为使整个防排烟系统在火灾时能发挥正常的防排烟功能，以及防止火焰烧坏风管而蔓延到其他防火分区，提高系统可靠性，除了风口和风机不能受火焰和烟气的威胁外，还应保证其风道的完整性和密闭性。常用的风道是采用钢板制作的，在燃烧的火焰中，它很容易变形和损坏，因此要求风管道设置在管道井内，并不应与其他管道合用管道井。未设置在管道井内或与其他管道合用管道井的风管

道，通风管道工程，在发生火灾时从管道外部受到烟火侵袭的概率高，规定未设置在独立管道井内的风管应有耐火极限的要求。对于管道的耐火极限的判定也应按照现行《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428的测试方法，当耐火完整性和隔热性同时达到时，方能视作符合要求。

如何疏通堵塞的不锈钢螺旋风管

当不锈钢螺旋风管的风道与除尘设备、加热设备等衔接前，应该按照设计的实际需求选择适合的配套设备。

不锈钢螺旋风管通风管道装置时，进、出风口宜在风道预制时开出洞口，如需在装置终端的风道上现开风口，其接口处应紧密。

当运送含湿度高的气体时，不锈钢螺旋风管的水平管道设有一定的坡度，并在低点处接排水管。

不锈钢螺旋风管随着使用时间的不断增长，里面会堆积很多的杂质，这些杂质长期存储在管道内，三明通风管道，在运转中会加快它的油凝结，通风管道制作，温渡过高，构成气压阀、液压等部件的损坏，对正常运转构成很大的影响。所以定期的对不锈钢螺旋风管设备进行清理是有需要的。

三明通风管道-通风管道制作-联亨环保设备(推荐商家)由福州联亨环保设备有限公司提供。福州联亨环保设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。联亨环保设备——您可信赖的朋友，公司地址：福州市仓山区上渡路33-36号店面，联系人：郭先生。