

石首市绝缘棒耐老化试验 66KV绝缘杆工频耐压试验

产品名称	石首市绝缘棒耐老化试验 66KV绝缘杆工频耐压试验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	800.00/件
规格参数	品牌:GFQT 绝缘工具:66KV绝缘杆 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

1、绝缘棒使用前

- (1)、必须对绝缘棒进行外观的检查，外观上不能有裂纹、划痕等外部损伤；
- (2)：必须是经校验后合格的，不合格的严禁使用；
- (3)：必须适用于操作设备的电压等级，且核对无误后才能使用；

雨雪天气必须在室外进行操作的要使用带防雨雪罩的非凡绝缘拉杆；

2、绝缘棒操作时

(1)在连接绝缘棒的节与节的丝扣时要离开地面，不可将杆体置于地面上进行，以防杂草、土进入丝扣中或粘缚在杆体的外表上，丝扣要轻轻拧紧，不可将丝扣未拧紧即使用；

(2)使用时要尽量减少对杆体的弯曲力，以防损坏杆体；

3、绝缘棒使用后

(1)绝缘棒使用后要及时将杆体表面的污迹擦拭干净，并把各节分解后装入一个专用的工具袋内，存放在屋内通风良好、清洁干燥的支架上或悬挂起来，尽量不要靠近墙壁，以防受潮，破坏其绝缘；

(2)对绝缘棒要有专人保管；

(3)半年要对绝缘棒进行一次交流耐压试验，不合格的要立即报废，不可降低其标准使用。

< 绝缘棒 > < 高压绝缘棒 > < 五星手握绝缘棒 > 规格型号