

恩施市6KV绝缘靴工频耐压试验 橡胶靴耐老化试验

产品名称	恩施市6KV绝缘靴工频耐压试验 橡胶靴耐老化试验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	750.00/件
规格参数	品牌:GFQT 绝缘工具:6KV绝缘靴 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

基本安全工器具包含电力安全工具柜、接地线、验电器、绝缘操作杆、核相器、信号发生器、放电棒等。

电力安全工具柜：用于存储安全工器具，避免受潮，影响安全工器具的性能和寿命。智能安全工具柜可以有效实现安全工器具的智能管理，管控。

接地线：接地线实在电路短路时使用，根据使用场景可以分为线路接地线和母排接地线。同时又根据接地棒结构不同分为：平口螺旋、平口手握、鸭嘴式、双舌式、个人保安线、中置柜、电缆分支箱、环网柜、铁路双簧式、电厂专用接地线。

电绝缘鞋新标准GB12011—2000从生产、包装、运输、储存、使用都做出了具体规定。

既约束了生产厂家不断提高质量，也对产品使用者提出了新要求：在使用时应避免锐器刺伤鞋底，使用时鞋面保持干燥，避免高温和腐蚀性物质。

特别是劳动安全监管部门，对购进绝缘鞋新品应进行交接试验。

产品在穿用6个月后，应做一次预防性试验，对于因锐器刺穿不合格品，不得再当绝缘鞋使用。

预防性试验，对于6KV皮绝缘鞋，应使用5KV电压检测。5KV布面胶鞋使用3.5KV检测。贯彻GB12011-2000新标准，是产品制造厂家和使用企业共同的责任。

电气设备绝缘性试验，具体有：

1、绝缘电阻

- 2、测量介质损耗因数tg (测试设备:101介损测试)
- 3、直流耐压试验和测量泄漏电流(测试设备:ZGF直高发)
- 4、交流耐压试验 (工频50hz,变频30-300hz,0.1hz超低频) , 测试设备:MSXB 串联谐振交流耐压试验装置
- 5、感应耐压试验 (工频50hz , 多倍频50-150-300hz 测试设备:多倍频感应耐压试验装置)