

# 利川市10KV绝缘靴预防性试验 橡胶鞋耐老化试验

产品名称	利川市10KV绝缘靴预防性试验 橡胶鞋耐老化试验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	700.00/件
规格参数	品牌:GFQT 绝缘工具:10KV绝缘靴 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

## 产品详情

高压入网实操考试科目：绝缘手套、绝缘靴的使用规范及注意事项

- (1) 应根据作业场合，选择合适的电压高低的绝缘鞋，严禁穿低压绝缘鞋，从事高压工作。
- (2) 检查检验合格标志是否在有效期内，否则不得使用。
- (3) 检查外观是否完好，不得有破损。
- (4) 穿绝缘靴时，应将裤管儿，放入靴筒内。
- (5) 非耐酸碱油的橡胶底，不得接触酸碱油类物质。
- (6) 使用时，应避免有尖锐物体刺破。
- (7) 使用后应保持外观整洁。存放于干燥处。绝缘梯子的检查要求

使用单位对新购的绝缘梯子在使用前应进行检查，使用期内应定期检查并贴上检查合格标识。同时，梯子每次使用前应进行检查，以确保其始终处于良好状态。

使用梯子前，应确保工作安全负荷不超过其大允许载荷。

有故障的梯子应停止使用，贴上"禁止使用"标签，并及时修理。

当绝缘梯子发生严重弯曲、变形或破坏等不可修复的情况时应及时报废。对报废后的梯子应进行破坏处理，以确保其不能再被使用。

## 电工绝缘梯子的检查内容

梯子的功能是否适合该项工作;

梯子的安全性,是否缺少踏棍或梯身破损、断裂、腐蚀、变形、有裂缝;

安全止滑脚是否良好;

梯子有无检查合格标识;

限位器是否完好;

踏棍或踏板的状态,是否有泥土、机油或油脂附着;

五金件是否完好(拉杆、铆钉、撑杆、螺母、螺栓、底脚);

## 绝缘梯子的检查内容

梯子的功能是否适合该项工作;

梯子的安全性,是否缺少踏棍或梯身破损、断裂、腐蚀、变形、有裂缝;