

# 丹江口配电室绝缘工具预防性检测

产品名称	丹江口配电室绝缘工具预防性检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

## 产品详情

### 绝缘安全用具

#### （1）基本安全用具:

绝缘强度应能长期承受工作电压，并能在本工作电压等级产生过电压时，保证工作人员的人身安全。

（2）辅助安全用具: 绝缘强度不能承受电气设备或线路的工作电压，只能加强基本安全用具的保护作用，用来防止接触电压、跨步电压、电弧灼伤等对操作人员的危害。

### 绝缘棒

绝缘棒也称操作棒或绝缘拉杆。它主要用于断开或闭合高压隔离开关、跌落式熔断器、安装和拆除携带型接地线、进行带电测量和实验工作等。

### 使用保管注意事项

1. 操作前，棒面应用清洁的干布擦净；
2. 操作时应戴绝缘手套、穿绝缘靴或站在绝缘台（垫）上，并注意防止碰伤表面绝缘层；
3. 型号规格符合规定；
4. 雨雪天气室外操作应使用防雨型令克棒；
5. 按规定进行定期试验；
6. 应存放在干燥处所，不得与墙面地面接触，以保护绝缘表面；

7. 每年必须进行一次交流耐压试验。试验不合格的绝缘棒要立即报废销毁，不可降低标准使用，更不可与合格绝缘棒放在一起。

## 如何保管安全工器具检测设备

- 1、安全工器具应有专门的库房，设立专用存放柜或台架，保证通风和干燥良好；绝缘安全工器具检测设备应存放在温度-1535 ° C,相对湿度5%80%的干燥通风的工具柜内；安全工器具应统一分类编号，定置存放；绝缘杆应架在支架上或悬挂起来，且不得贴墙放置；绝缘罩使用后应擦拭干净，装入包装袋内，放置于清洁、干燥通风的架子或专用柜内；
- 2、绝缘隔板应放置在干燥通风的地方，或垂直放在专用的支架上；验电器应存放在防潮盒或安全工器具存放架内，置于通风干燥处；橡胶类绝缘安全工器具应存放在封闭的柜内或支架上，上面不得堆压任何物件，更不得接触酸、碱、油品、化学药品或在太阳下曝晒，并应保持干燥、清洁；防毒面具应存放在干燥、通风，无酸、碱、溶剂等物质的库房内，严禁重压。
- 3、防毒面具的滤毒罐的贮存期为5年，过期产品应经检验合格后方可使用；空气呼吸器在贮存时应装入包装箱内，避免长时间曝晒，不能与油、酸、碱或其它有害物质共同贮存，严禁重压。围栏、围网应保持完整、清洁，成捆整齐存放在安全工具柜内，防止严重磨损、断裂、霉变、连接部位松脱等；围栏杆外观醒目，无弯曲、无锈蚀，排放整齐。