

安达家GT-ADJ-303可燃气体探测器

产品名称	安达家GT-ADJ-303可燃气体探测器
公司名称	深圳市安达家科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区浪口工业园105号6层宝利伟业工业园（注册地址）
联系电话	17727878714

产品详情

安达家GT-ADJ-303可燃气体探测器安装位置：

根据国家标准中的相应规定，一般情况下，面积适中的室内空间，可依据保护半径均匀布点，即探测器安装在泄漏点水平距离3~4m以内或两只探测器的水平距离6~8m以内，面积过大或存在大量可通风部位的室内空间，可效仿室外情况布置探测器，但应避免将探测器安装在空气流动过大的地方。

探测器安装位置应选在潜在泄漏点或气体聚积处，建议安装在可能有可燃性气体泄漏的地点处一米范围内（视气体种类或高或低），这样探头实际反应速度较快。仪器的安装位置还应综合考虑空气流动的速度、方向、潜在泄漏源的相对位置和通风条件而定，并便于维护和标定。注：禁止将探测器直接安装在热源或振动源上。

当探测器安装在室外时，可依据泄漏点布置探测器，但必须将GT-ADJ-303探测器置于泄漏点的下风口处。燃气探测器的安装位置应视气体比重确定安装在易泄漏部位1.5m以内（因围墙处易聚集可燃气体，也可选择在围墙附近安装）。

室外安装，若无法满足安装高度时，应依据安装高度制作支架。

安装方法：

探测器安装时，气体传感器应朝下，避免灰尘或雨水在传感器上堆积或进入传感器内，通常应记录探测器的安装位置。调节安装支架，将探测器固定到墙壁上，或直径为50mm~80mm的水平或垂直立柱上。