

开口式电流互感器 额定电流120A

产品名称	开口式电流互感器 额定电流120A
公司名称	淄博科信电子电气有限公司市场部
价格	15.00/个
规格参数	应用范围:测量 种类:电流互感器 品牌:科信
公司地址	中国 山东 淄博市张店区 山东省淄博市张店区西五路北首
联系电话	86 0533 3810638 13953343788

产品详情

应用范围	测量	种类	电流互感器
品牌	科信	型号	CTL-10-CLS
封装形式	塑壳	绕线形式	多层平绕式
导磁体性质	磁芯	磁芯形状	长方形
工作频率	中频	安装方式	立式
骨架材料	胶木	品质因数Q	10
电感量	100000 (mH)	额定电流	120 (mA)
分布电容	10 (F)		

制作	审核	批准
王翠婷	牛建建	刘殿东

ctl-10-cls 仕様书

1. 适用范围

本规格书适用于电力量计的计器用辅助变流器。

2. 产品编号?产品型号

产品型号: ctl-10-cls

3 . 规格

适用电流 (1 次側) 0.01 ~ 8 0 a(50/60hz)rl 1 0

最大电流 1 2 0 arms

适应频率 5 0 hz ~ 2 0 0 k hz

二次卷数(n)3000 ± 2t

二次阻抗 4 2 0 ± 20%

4.外形尺寸

5.结合系数特性：

6.频率特性：

7.输出电压特性

8.外观：

成品表面整洁，无毛刺，壳体完整无划伤。

引线规格：ul1007awg22

9.特性

(1) 允许脱落回数：100回

(2) 绝缘耐压：ac1000v/1分钟(初级 次级)

(3) 绝缘阻抗：dc500v/100m 以(初级 次级)

(4) 阻燃性：ul94-v0

(5) 二次引线：ul-1007电线(awg22)

(6) 重量：约 4 5

(7) 使用温度：- 20 ~ 50

(8) 保存温度：-30 ~ 90

10. 产品检验：

(1) 出货检查

输出特性：(全数检查)

按以下条件检查。

一次电流	频率	负载	输出电压
80 a	50 h z	100	2.66 v ± 3 %

直流阻抗：(全数检查) $420 \pm 20\%$

绝缘阻抗：dc500v/100m 以(初级 次级)

耐压出货检查时,只需以 ac 1000 v、1分钟的条件试验即可。

(2) 检查结果报告

成绩书：1份

记录项目：比误差、直流阻抗、耐压。

11. 出货的方法

(1) 产品包装状态:使用能确保防止运输中和保管损伤、劣化的包装状态。

(2) 捆包箱上需标明产品名,数量,制造者名。

日期：2010年1月7日