

# 宜兴康元变频器各故障维修

产品名称	宜兴康元变频器各故障维修
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	222.00/台
规格参数	品牌:康元 型号康:康元 产地:宜兴
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

## 产品详情

康元

CE3 064过程数据输入对象can-in3通讯错误 监控关闭c0593

Ce4 065总线关闭状态（错误过多所致 监控关闭c095

Eer 091外部监控 跳闸c0581

H05 105内部故障 跳闸

H07 107内部故障 跳闸

H10 110 散热器温度报警 跳闸c0588

H11 111 室温报警 跳闸 c0588

Lp1 032 电机缺相 监控关闭c0597

Lu 030欠压

Nmax 200 超速 跳闸

Oc1 011 短路 跳闸

Oc2 012接地 跳闸

Oc5 015 lxt过载 跳闸

Oh 050 散热器过温 跳闸

Oh3 053 电机温度过温 跳闸 c0583

Oh4 054 散热器温度过温 (设c0122) 报警 c0582

Oh7 057 电机温度过温2 (设c0121) 报警 c0584

Oh8 058 Ti/t2输入电机固定温度 监控关闭c0585

Ou 020 母线过压 警告

Po1 151 负向限位开关=低 快停 c1285/1

Po2 152正向限位开关=低 快停 c1285/2

Po3 153 跟踪误差-数字频率c0255 警告 c0589

Po4 154超出负向限位 快停 c1285/3

Po5 155超出正向限位 快停 c1285/4

Po6 156无参考零点 快停 c1287/1

P07 157参数集模式 快停 c1291/1

Po8 158实际偏置超范围 快停 c1291/2

Po9 159非法编程 快停 c1291/3

P12 162 超出编码器范围 快停 c1288/1

P13 163相位溢出 跳闸 c0590

P14 164跟随误差pos大于c1218/1 快停

P15 165跟随误差pos大于c1218/2 监控关闭c1286/2

P16 166同步错误 快停 c1290/1

P17 167 Tp控制错误 快停 c1289/1

P18 168内部限制 警告 C1289/2

PER 171程序错误 跳闸

PI 079初始化错误 跳闸

Pr0 075参数集一般错误 跳闸

Pr1 072参数集1错误 跳闸

Sd2 082旋转变压器错误 跳闸 c0586

Sd3 083 X9 pin8处编码器故障 监控关闭 c0587

Sd5 085 X6/1x6/2处编码器故障 ( c0034=1 ) 监控关闭 c0598

Sd6 086 传感器故障 : 电机温度断口x7或x8 跳闸 c0594

Sd7 087 X8端口处编码器故障 监控关闭 c0025

警信息 ( 参数c0168是当前故障信息存储, 有8个 )

Ccr 071系统故障 跳闸

Ceo 061 通讯错误 数据错误

cde ( 220/221 ) 通讯错误 数据错误

c0126Ce1 062过程数据输入对象can-in1通讯错误

Ce2 063过程数据输入对象can-in2通讯错误 监控关闭c0592