

# 西安宝发BF(EAT)-5Z-17/600过电压保护器

产品名称	西安宝发BF(EAT)-5Z-17/600过电压保护器
公司名称	西安宝发电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	西安宝发:BF(EAT)-5Z-1 BF(EAT:BF(EAT)-5Z-1 电站型:BF(EAT)-5Z-1
公司地址	西安市雁塔区丈八东路中段双维花溪湾9幢2单元4层20401号
联系电话	86-02988295566 13991897317

## 产品详情

接线方式产品标有“ ”符号单元避雷器直接接地或接放电计数器，其余单元避雷器分别接在系统A、B、C三相即可。预防及检测在投入运行前或使用五年后，应做预防性试验，试验分别在相-相，相-地每两单元之间进行，检测项目及方法如下：a) 直流1mA参考电压：在避雷器两端施加直流电压（直流电压的脉动部分不大于 $\pm 1.5\%$ ），待流过避雷器的电流稳定于1mA后，读出的电流数值不得小于表1中的规定值。b) 泄漏电流测量：在避雷器的两端施加0.75倍直流1mA参考电压（直流电压脉动部分不大于 $\pm 1.5\%$ ），流过避雷器的电流不大于 $50\mu A$ 。c) 无间隙避雷器不允许做工频放电电压试验。