

许昌编写各类投标书 工程采购市政房建 专家团队一对一 狐域咨询

产品名称	许昌编写各类投标书 工程采购市政房建 专家团队一对一 狐域咨询
公司名称	河南狐域规划设计研究有限公司
价格	650.00/份
规格参数	品牌:狐域咨询 交付方式:电子版或纸质版 服务地区:全国
公司地址	郑汴路60号恒泰国际A座2119
联系电话	19937767345 19937767345

产品详情

狐域咨询是一家集许昌编写标书制作、许昌代做标书、许昌项目可行性研究报告，许昌项目资金申请报告、许昌商业计划书等于一体的综合服务机构；为单位或个人招投标、项目立项、土地审批、资金申请、等事项服务，是从一家编制符合国际惯例的许昌可行性研究报告、许昌商业计划书、许昌项目申请报告、许昌项目建议书、许昌资金申请报告、许昌投资价值分析报告的公司。

本公司团队成员均从事项目咨询工作多年，积累了丰富的编写工作经验。以高水平提供许昌标书制作、许昌商业计划书，许昌可行性研究报告、许昌项目建议书等咨询报告，能为客户提供专、个性化服务，以高水平、高质量的咨询报告，较大程度满足不同客户的要求。

本公司以质量求发展，以诚信求生存，尽我们的可能来满足客户的需求。我们郑重承诺，凡是我公司编撰的同一项目的咨询报告，提供无限免费修改服务，直到客户满意为止。

狐域在全国开展工程咨询服务业务，可独立、科学、公正的完成“许昌标书制作、许昌可行性研究报告、许昌项目申请报告、许昌项目实施方案、许昌资金申请报告、许昌节能报告、许昌社会稳定风险（分析）报告”等工程咨询类文件的编制服务。已完成了1000多个项目，项目领域覆盖农业、市政工程、城市基础设施建设、公共设施建设、房地产、工业、新材料、资源与环境、电子信息、光机电一体化、能源环保等众多行业。

安全检查制度

施工过程中，施工班组每日进行检查，安全员每日进行巡检。并做检查记录，项目部每半月进行一次安全检查，对查出的安全隐患立即下发整改通知单，并及时组织有关人员进行整改。

接受业主、现场监理、上级有关部门及太原市安检站对本工程安全生产定期或不定期指导、监督和检查

。

4.4安全例会制度

项目部每半月组织召开一次安全例会，听取安全汇报，通报安全情况，分析近期的安全状况，布置下期的安全工作，针对出现的安全隐患，采取预防措施，并做好记录。

4.5班前安全活动制度

施工班组每天进行安全活动，时间不少于15分钟。班组长组织班组成员进行安全学习、日常安全教育，检查个人劳保用品的穿戴是否齐全，是否符合要求；查找安全隐患，进行规范、规程的学习等。

4.6 安全防火制度

(1)施工现场的临时设施，木材、油类、易燃易爆物品存放及加工场地，包括需动火作业上下周围，悬挂安全标志牌，设置消防设备，配备兼职消防人员，以防止或控制火灾。

(2)实行动火证制度，在需要动火的部位由施工班组提出申请，由工地施工负责人批示报业主有关部门审批后，在周围设立必要的防范措施，并在专人监护下动火作业，动火完毕，认真检查彻底清除隐患。

(3)施工现场和生活区内的电源，均应采取控制分级管理的方法，确保无电器起火，办公生活区内严禁私拉电线和灯头。

(4)施工班组长对其负责施工的作业范围内的潜在火灾因素保持高度警惕，发现火灾险情，应立即排除，做到预防为主，杜绝火灾隐患。

(5)氧气瓶与乙炔气瓶应保持10米以上距离，与易燃易爆物品或其它明火点的距离不小于25米。

(6)确定义务消防员，并加强操作训练，保证随时会使用消防设备。

4.7安全生产奖罚制度

(1)施工现场设置安全奖励基金，对那些完成安全管理指标的先进班组或个人，实行精神和物质奖励。

(2)安全管理部门每月将按照施工现场安全综合考评情况对施工现场管理混乱、安全事故隐患严重、文明卫生条件差的班组或个人，视情节给予必要的处罚。

5. 安全施工措施

5.1个人防护

(1)现场施工人员一律配发统一安全帽、安全带、劳保鞋、防护眼镜。电焊工、电工等特殊工种必须配齐用好安全防护用品，一旦发现防护用品破损应及时更换。

(2)进入施工现场必须戴安全帽和安全眼镜。

(3)对职工进行安全防护方面的设备培训，包括正确的使用方法及正确使用所要求的安全设施。

(4)高空作业必须系安全带，设立防护栏杆，保证人身安全。

(5)在夜间作业时应保证充足的照明度，增设防疲劳保护监护设施。

(6)根据季节特点，制定相应的防雷、防电、防潮湿、防暑等措施，增加自我保护能力。

5.2现场临时用电

- (1)工程开工前编制《现场临时用电施工组织设计》，经上级主管部门和业主审批后实施。
- (2)所有施工用临时电源接线由维修电工负责，按规定进行，该施工现场设置1~3名维修电工，以保证现场临时用电需求。
- (3)施工临时电源设有漏电保护装置，以防人员触电。
- (4)损坏、断开的焊接线或者电源线必须进行更换。
- (5)电缆穿越道路及易受机械损伤的场所，必须设防护套管。
- (6)现场布置二级配电箱及开关箱，金属配电箱外壳必须保护接地，且做到“一机一闸”，门锁齐全，专人负责。
- (7)配电箱、开关箱处悬挂安全用电警示牌及安全危险标志，禁止他人随意开、合闸和动用带电设施。
- (8)现场照明必须遵守下列条件:
 - a.在潮湿场所，照明电压不得大于24V。