

# 高压四芯电缆中间连接 10KV 热缩冷缩四芯电缆附件 上海

产品名称	高压四芯电缆中间连接 10KV 热缩冷缩四芯电缆附件 上海
公司名称	上海长强橡塑制品有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:长强 型号:JSY-15/4.3 芯数:四芯
公司地址	中国 上海市 上海市奉贤光明工业园同迎路235号
联系电话	86 021 50392233 13901962685

## 产品详情

品牌	长强	型号	JSY-15/4.3
芯数	四芯	护套材质	硅胶
电线最大外径	200 ( mm )	绝缘厚度	2 ( mm )
标称截面	150-240 ( mm <sup>2</sup> )	用途	分支电缆
线芯材质	硅胶	产品认证	电力检测部门
电压等级	中、低压电力电缆 ( 35千 伏及以下 )	绝缘材料	硅胶

## 高压4-6芯电缆附件


产品特点:

高压六芯、五芯、四芯热缩/冷缩电缆附件，国内唯一能生产并通过实验的厂家，填补了国内此项技术的空白先地位。高压六芯、五芯、四芯电缆附件分热缩、冷缩两种收缩方式，已广泛应用于电力、钢铁、港口、船舶芯电缆的终端处理和中间连接。产品特点：1、指套不加垫管即可收紧。2、相色管永不褪色。3、收缩倍率大、裂。4、绝缘管加长，解决了爬电问题。5、护套管柔软、阻燃。

主要技术指标和评价：

项目	试验目的	标准要求	实验结果
1	工频耐压	45kv, 1min不闪络,不击穿	45kv, 1min未闪络,未击穿
2	局部放电试验	13kv 20pc	13kv, 2pc
3	负荷循环试验, 3周期	5h加热时, 3h冷却,加热时,导体温度90~95	由以下测试评定
4	局部电压试验	13kv时放电量 20pc	13kv时, 2pc
5	冲击电压试验	155kv, 15min允许闪络一次,但不计入总试验次数	155kv未闪络,未击穿
6	负极性直流电压试验	52kv, 15min不闪络,不击穿	52kv,15min未闪络,未击穿
7	4h工频电压试验	35kv,4h不闪络,不击穿	35kv,4h未闪络,未击穿

产品规格：

名称	热缩型号	冷缩型号	适用电缆截面
15kv六芯终端	tsy—15/6.0	lst—15/6.0	10—16
	tsy—15/6.1	lst—15/6.1	25—50
	tsy—15/6.2	lst—15/6.2	70—120
	tsy—15/6.3	lst—15/6.3	150—240
15kv六芯中间	jsy—15/6.0	lsj—15/6.0	10—16
	jsy—15/6.1	lsj—15/6.1	25—50
	jsy—15/6.2	lsj—15/6.2	70—120
	jsy—15/6.3	lsj—15/6.3	150—240
15kv五芯终端	tsy—15/5.0	lst—15/5.0	10—16
	tsy—15/5.1	lst—15/5.1	25—50

	tsy—15/5.2	lst—15/5.2	70—12
	tsy—15/5.3	lst—15/5.3	150—24
15kv五芯中间	jsy—15/5.0	lsj—15/5.0	10—16
	jsy—15/5.1	lsj—15/5.1	25—50
	jsy—15/5.2	lsj—15/5.2	70—12
	jsy—15/5.3	lsj—15/5.3	150—24
15kv四芯终端	tsy—15/4.0	lst—15/4.0	10—16
	tsy—15/4.1	lst—15/4.1	25—50
	tsy—15/4.2	lst—15/4.2	70—12
	tsy—15/4.3	lst—15/4.3	150—24
15kv四芯中间	jsy—15/4.0	lst—15/4.0	10—16
	jsy—15/4.1	lst—15/4.1	25—50
	jsy—15/4.2	lst—15/4.2	70—12
	jsy—15/4.3	lst—15/4.3	150—24
15kv三芯终端	tsy—15/3.0	lst—15/3.0	10—16
	tsy—15/3.1	lst—15/3.1	25—50
	tsy—15/3.2	lst—15/3.2	70—12
	tsy—15/3.3	lst—15/3.3	150—24
15kv三芯中间	jsy—15/3.0	lsj—15/3.0	10—16
	jsy—15/3.1	lsj—15/3.1	25—50
	jsy—15/3.2	lsj—15/3.2	70—12
	jsy—15/3.3	lsj—15/3.3	150—24