

铁岭亿达节能设备有限公司板式换热器胶垫板片

产品名称	铁岭亿达节能设备有限公司板式换热器胶垫板片
公司名称	北京北方亿达节能设备有限公司
价格	480.00/平方米
规格参数	品牌:铁岭亿达 型号:M15-1.6-40-E 产地:辽宁铁岭
公司地址	辽宁省沈阳市浑南区国际软件园F9座15802444262
联系电话	15802444262 15698824666

产品详情

5

5.1设计制造标准

5.1.1板式换热器设计、制造所遵循标准应按以下原则执行：

5.1.1.1凡按引进技术设计制造的设备，须按引进技术相应的标准和相应的引进公司标准规范进行设计、制造、检验。

5.1.1.2以国内技术设计制造的产品，按相应的国家标准、行业标准或企业标准进行设计、制造、检验。

5.1.1.3在按相应技术标准设计制造的同时，还必须满足有关安全、环保及其它方面新版的国家强制性标准和规程(规定)的要求。

5.1.1.4如果本标书中存在某些要求高于上述标准，则以本规格书的要求为准。

5.1.2在与上述标准不相矛盾的情况下，投标方设备应符合下列标准的规定。

标准代号

名称

NB/T 47004-2009

板式热交换器

GB/T 699-1999

优质碳素结构钢

GB/T 700-2006

碳素结构钢

GB/T 983-1995

不锈钢焊条

GB/T 1220-2007

不锈钢棒

GB/T 1591-2008

低合金高强度结构钢

GB/T 2054-2005

镍及镍合金板

GB/T 3077-1999

合金结构钢

GB/T 3274-2007

碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板

和钢带

GB/T 3280-2007

不锈钢冷轧钢板和钢带

GB/T 4237-2007

不锈钢热轧钢板和钢带

GB/T 5117-1995

碳钢焊条

GB/T 5118-1995

低合金钢焊条

GB 712-2008

锅炉和压力容器用钢板

GB/T 8163-2008

输送流体用无缝钢管

GB 13296-2007

锅炉、换热器用不锈钢无缝钢管

JB 4708

钢制压力容器焊接工艺评定

JB/T 4709

钢制压力容器焊接规程

JB 4726

压力容器用碳素钢和低合金钢锻件

JB 4727

低温压力容器用低合金钢锻件

.2

5.2.1 投标方应具有机构颁发的ISO系列认证书或等同的体系

认证证书以及板式换热器产品安全注册证(A3级、A4级)，在投标书中应对本企业执行的体系进行简要的介绍，对质量的保证措施进行必要的说明。

5.2.2 技术文件及图纸要清晰、正确、完整，能满足设备安装、启、停及正常运行和维护的要求。

5.2.3 投标方应具备有效方法，控制所有外协、外购件的质量和服务，使其符合本标书的要求。

5.2.4 投标方应保证本规格书提出的性能要求。

5.2.5 设备的期为两个采暖期，在此期间由于设备的设计、制造原因发生的质量问题，投标方负有全部责任。

5.2.6在安装和设备保质期间发现部件缺陷、损坏情况时，投标方应首先提供更换的零部件，在证明为设计和制造原因时，投标方免费更换，在确认为招标方责任时，招标方负责更换零部件的费用。

5.2.7在设备期后，投标方仍有义务对设备的完好和正常运行提供技术支持。当设备出现故障时，投标方仍应积极配合招标方解决技术问题及保证及时提供检修零部件。

6包装、运输和储存

6.1包装