



表2.3.2托盘、梯架允许最小板材厚度

| 托盘、梯架宽度(mm) | 允许最小厚度(mm) |
|-------------|------------|
| < 400       | 1.5        |
| 400 ~ 800   | 2.0        |
| > 800       | 2.5        |