

消防地下消火栓认证

产品名称	消防地下消火栓认证
公司名称	上海鼎钛检测技术有限公司
价格	.00/电仪
规格参数	消防地下消火:国标认证 消防地下消火:国标认证 消防地下消火:国标认证
公司地址	上海市崇明区长兴镇潘园公路1800号3号楼81108室(上海泰和经济发展区)
联系电话	18321841008

产品详情

消防地下消火栓检测标准

消防地下消火栓:GB 4452-2011

消防地下消火栓主要检测项目：

6.1材料6.2外观质量的检查6.3螺纹尺寸检查6.4开启高度的检查6.5进水口连接尺寸的检查6.6密封性能试验6.7水压强度试验6.8排放余水装置的检查6.9消火栓接口的检查6.10防撞性能试验6.11调压性能6.12减压稳压性能6.13折叠性能6.14水压试验装置

消防地下消火栓出厂检验消火栓及其附件应经逐批检验合格后方可出厂。逐批检验的项目、样本大小、试验方法和判定依据按表5规定。非全检项目的检验样本在基数不大于50具的批产品中随机抽取。若所检项目均合格，判该批产品合格；若任何所检项目中出现不合格，允许在同批产品中按表5规定的样本大小加倍随机抽取，再次对不合格项目进行检验，若仍不合格，则判该批为不合格。被判为不合格批次

的产品，可逐具返工检查，剔除不合格品后再次提交检验。样本大小按表5的规定加倍随机抽取，试验方法和判定依据仍按表5规定。

消防地下消火栓型式检验有下列情况之一者，应进行型式检验：a) 新产品投产或老产品转厂生产前的试制定型；b) 产品的设计、结构、工艺或材料有较大改变时；c) 连续生产满三年时；d) 停产六个月以上再生产时；e) 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。型式检验的项目、样本大小、试验方法和判定依据按表5规定。型式检验的样品数不得少于3具。型式检验的样品应在不少于20具的基数中随机抽取。型式检验的项目应全部符合标准方为合格。