

常州市化学螺栓拉拔测试地脚固定螺栓拉拔检验

产品名称	常州市化学螺栓拉拔测试地脚固定螺栓拉拔检验
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

《混凝土后锚固件抗拔和抗剪性能检测技术规程》（DBJ/T15-35-2004）

1、检测数量：1）同品种、同规格、同强度等级的锚固件安装于锚固部位基本相同的同类构件为一检验批，并应从每一检验批所含的锚固件中抽样；

2）现场破坏性试验宜选择锚固区以外的同条件，应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验。锚固件为植筋且数量不超过100件时，可取3件进行检验；

3）化学锚栓非破损检验：对重要结构构件，检验批的锚栓总数小于或等于100时，其*小抽样量为20%且不少于5件，检验批的锚栓总数为500时，其*小抽样量为10%，检验批的锚栓总数为1000时，其*小抽样量为7%，检验批的锚栓总数为2500时，其*小抽样量为4%，检验批的锚栓总数为大于或等于5000时，其*小抽样量为3%，当锚栓总数介于上述数量之间时，可按线性内插法确定抽样数量；对于一般结构构件，可按重要结构构件抽样量的50%，且不少于5件进行随机抽样；对非生命线工程的非结构件，应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于5件进行检验。

4）植筋非破损检验：对重要结构构件及生命线工程的非结构构件，应取每检验批植筋总数的3%且不少于5件进行检验；对一般结构构件，应取每一检验批植筋总数的1%且不少于3件进行检验；对非生命线工程的非结构构件，应取每一检验批锚固件总数的0.1%且不少于3件进行检验。

2、检测时间：胶植钢筋龄期必须满足要求，采用化学粘接的锚栓，试验时其粘结材料应达到固化要求。