

濮阳数控系统报警5136故障维修找郑州明川省时省力

产品名称	濮阳数控系统报警5136故障维修找郑州明川省时省力
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

P0.009 狀態監控暫存器1

通訊位址：0012H

0013H

初值：- 控制模式：All

單位：- 設定範圍：-

資料格式：DEC 資料大小：32-bit

參數功能：

可由面板或通訊設定P0.017 為欲讀取的狀態值(請參考P0.002)。狀態資料需藉由通訊埠對此通訊位址進行讀取。

舉例說明：P0.017 設為7 時，讀取P0.009 即代表讀取「馬達轉速(rpm)」；若是透過Modbus 通訊方式來讀取顯示內容，則必須讀取通訊位址0012H 及0013H 兩個16-bit 資料的內容所組成的一個32-bit 資料；(0013H：0012H) = (高位元High-word：低位元Low-word)。由面板監視(P0.002 = 23)，顯示「VAR-1」後即可顯示P0.009 內容。

P0.010 狀態監控暫存器2通訊位址：0014H

0015H

單位： - 設定範圍： - 資料格式： DEC 資料大小： 32-bit 參數功能： 可由面板或通訊設定P0.018
成欲讀取的狀態值(請參考P0.002)。狀態資料需藉由通訊埠對此通訊位址進行讀取。由面板監視(P0.002 = 24)，顯示「VAR-2」後即可顯示P0.010 內容。 P0.011 狀態監控暫存器3

通訊位址： 0016H

0017H

資料格式： DEC 資料大小： 32-bit 參數功能： 可由面板或通訊設定P0.019
成欲讀取的狀態值(請參考P0.002)。狀態資料需藉由通訊對此通訊位址進行讀取。由面板監視(P0.002 = 25)，顯示「VAR-3」後即可顯示P0.011 內容。 P0.012 狀態監控暫存器4 通訊位址0018H0019H 初值： -
控制模式： All 單位： - 設定範圍： - 資料格式： DEC 資料大小： 32-bit

參數功能： 可由面板或通訊設定P0.020
成欲讀取的狀態值(請參考P0.002)。狀態資料需藉由通訊埠對此通訊位址進行讀取。由面板監視(P0.002 = 26)，顯示「VAR-4」後即可顯示P0.012 內容。