

鼓楼区绝缘手套预防性试验 10KV接地线工频耐压试验

产品名称	鼓楼区绝缘手套预防性试验 10KV接地线工频耐压试验
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	750.00/件
规格参数	GFQT:江苏广分检测技术有限公司 商务服务:检测服务
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

- (1)安全用具应存放在干燥、通风场所；
- (2)绝缘拉杆应悬挂在支架上，不应与墙面接触或斜放；
- (3)绝缘手套应存放在密闭的橱内，应与其它工具、仪表分别存放；
- (4)绝缘靴应放在橱内，不准代替雨鞋使用，只限于在操作现场使用；
- (5)高压验电器应存放在防潮匣内，并放在干燥的地方；
- (6)所有安全用具不准代替其他工具使用。

安全用具的试验周期

- (1) 绝缘杆、绝缘夹钳的试验周期为一年；
- (2) 绝缘手套、绝缘靴、验电器试验周期为六个月。

检修安全用具

- (1) 是指检修时应配置的保护人身安全和防止误入带电间隔以及防止误操作的安全用具。
- (2) 检修安全用具除基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用外，还有临时接地线、标示牌、安全带、脚扣、临时遮栏等。

临时接地线要求及使用前检查

- (1)临时接地线应使用多股软裸铜线，截面不小于25平方毫米(现市场供应的临时接地线，有一种在导线外加无色透明塑料绝缘，其目的是保护软铜导线不易断线，不散股，可视为裸线)；
- (2)临时接地线无背花，无死扣；
- (3)接地线与接地棒的连接应牢固，无松动现象；
- (4)接地棒绝缘部分无裂缝，完整无损；
- (5)接地线卡子或线夹与软铜线的连接应牢固，无松动现象