

# 农村一体化净水器应该怎么调试？

产品名称	农村一体化净水器应该怎么调试？
公司名称	江苏欧米伽环保工程有限公司
价格	8880.00/台
规格参数	品牌:欧米伽 型号:fa-04 工期:15天
公司地址	宜兴市屺亭街道后亭村
联系电话	13812203590 15380466323

## 产品详情

农村一体化净水器应该怎么调试？

一体化净水器的应用可以说是非常的广泛了，河水、工业、自来水厂、矿山以及包括我们的饮用水都可以用到它。当我们设计、安装好之后下一步就是调试运行了，那我们该怎么调试呢？

调试运行的步骤及操作方法：

1.凝剂的加注：加药器应按安装图所示的加药系统图安装，与该系统连接后将配置好的混凝剂溶液加注在药桶内。运行时将计量泵调整在规定的范围内，并保持稳定在运行状态下。

注：首先应根据原水水质检验报告，用不同的药做混凝实验，并根据货源供应等条件确定合适的混凝剂品种及投药量。表内的投药量适用于一般地区并应根据PH值的大小及水温变化随时调整。本表药量、品种仅供参考，可任选其一。其配比浓度随原水浊度而异一般浓度为5%~10%（以商品原液计）。泵后加药的应在进水管上装射流器和管道混合器加药（原水水泵距净水器超过50米时应采用泵后加药）。

2.运行步骤：

先打开净水器的进水阀门然后开泵，打开净水器的所有排气阀，同时打开加药系统的控制阀调节到加药量。当各排气管开始溢流时，调节排气阀的开启度，使之略有溢流即可。

打开一滤池的反冲洗排水阀，同时关闭此滤池的进水阀，反冲一小时，使滤料得到充分的整理。尔后第二滤池，第三滤池，第四滤池依次进行，冲洗完毕后出水管开始出清水。打开出水管的取样水，取水样测定水质是否达到标准，合格后开始正式运行。

运行中每个滤池间隔4~8小时冲洗一次，控制反冲洗强度在15升/秒左右，冲洗一般历时6~7分钟，冲洗时注意排水中如含有煤滤料时适当减小冲洗强度。

根据进水浊度，随时调整排泥周期，沉淀室（一般4~8小时一次）宜采用短时脉冲式排泥方法，每六个月检查一次沉淀室有无堵塞及故障。反应室排泥时应将几个排泥阀同时打开，排泥周期一般为8小时一次，每次1~3分钟。

如果还有问题的话可以后台私信小编哦，欧米伽环保制造污水处理设备20年，团队拥有丰富经验，欢迎大家交流探讨！