

消防排烟管道耐火极限 国家建材防火检测中心 广东梅州地区

产品名称	消防排烟管道耐火极限 国家建材防火检测中心 广东梅州地区
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/个
规格参数	想客户所想:急客户所急 防火检测:国家报告
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

产品详情

注：1、《建筑防烟排烟系统设计标准》GB51251-2017对设置在专用管井内的加压送风管耐火极限无明确要求，可以采用满足《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016表4.2.3-1中压系统厚度的钢板风管。

2、对于从楼梯间顶部隔墙连接外墙固定窗的风管，其耐火极限不应低于楼梯间防火隔墙的耐火极限，例如，对于耐火等级一二级的建筑楼梯间，连接固定窗风管的耐火极限不应低于2.0h。

注：1、依据《建筑高度大于250米民用建筑防火设计加强性技术要求（试行）》规定，排烟风管严禁穿越或设置在疏散楼梯间及其前室、消防电梯前室或合用前室内。