

潜江消防专项检查消防工程第三方验收机构

产品名称	潜江消防专项检查消防工程第三方验收机构
公司名称	湖北衡泰工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	类别:潜江消防专项检查 报告:一式三份 检测周期:7-10天
公司地址	洪山区文化大道555号融科智谷工业项目一期A18号楼1-3层2号-03
联系电话	027-83643860 13343461828

产品详情

3.2 火灾报警显示盘在火灾报警控制器的检测过程中，同时查看火灾显示盘的显示。3.3 消防联动控制设备3.3.1 对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。3.3.2 切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。3.3.3 在备用直流电源供电状态下，进行下列检测：3.3.3.1 核对消防控制设备的联动控制功能和逻辑控制程序。3.3.3.2 在接线端子处，模拟消防联动控制设备与输入/输出模块间连线的断路、短路故障并用秒表计时，查看声、光故障报警信号。3.3.3.3 远程手动启动各联动控制消防设备，查看控制信号的传输；系统复位。3.3.3.4 恢复至正常警戒状态。3.4 可燃气体报警控制器3.4.1 试验气体的选择应符合GB15322—94《可燃气体探测器技术要求和试验方法》第5.1.6条要求。3.4.2 触发自检键，对面板上所有的指示灯、显示器和音响器件进行功能自检。3.4.3 切断主电源，查看备用直流电源自动投入和主、备电源的状态显示情况。3.4.4 在备用直流电源供电状态下，进行下列检测：3.4.4.1 模拟可燃气体探测器断路故障，查看故障显示，恢复系统警戒状态。3.4.4.2 向非故障回路的可燃气体探测器施加试验气体，查看报警信号及报警部位显示。3.4.4.3 触发消音键，查看报警信号显示。3.4.5 系统复位，恢复到正常警戒状态。4 火灾警报装置 4.1 使用数字声级计测量背景噪音的最大声强。4.2 输入控制信号，测量声警报的声强，具有光警报功能的，查看光警报。