

CGB12V50AH长光蓄电池CB12500铅酸免维护蓄电池

产品名称	CGB12V50AH长光蓄电池CB12500铅酸免维护蓄电池
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	365.00/块
规格参数	品牌:CGB蓄电池 型号:CB12500 规格:12V50AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

CGB12V50AH长光蓄电池CB12500铅酸免维护蓄电池

1)长光CGB蓄电池布局要求

长光CGB蓄电池组的布置应符合下列要求:

立放长光CGB蓄电池组之间的走道净宽不应小于单体电池宽度的1.5倍,小不应小于0.8m;立放双层布置的大力神C&D蓄电池组,其上下两层之间的净空间距离为单体电池高度的1.2~1.5倍;

立放双列布置的大力神C&D蓄电池组,一组电池的两列之间净宽应满足电池抗震架的结构要求;

立放长光CGB蓄电池组侧面与墙之间的次要走道净宽不应小于0.8m;如为主要走道时,其净宽不宜小于电池宽度的1.5倍,小不应小于1m;立放单层双列布置的蓄电池组可沿墙设置,其侧面与墙之间的净宽一般为0.1m;

立放长光CGB蓄电池组一端靠墙设置时,列端电池与墙之间的净宽一般不小于0.2m;

立放大力神C&D蓄电池组一端靠近机房出入口时,应留有主要走道,其净宽一般为1.2~1.5m,小不应小于1m;

卧放大力神C&D蓄电池组的侧面之间的净宽不应小于0.2m;

卧放长光CGB蓄电池组的正面与墙之间,或正面与侧面或背面之间的走道净宽不应小于电池总高度的1.5倍,小不应小于1.2m;

卧放长光CGB蓄电池组的正面与墙之间的走道净宽不应小于电池总高度的1.5倍,小不应小于1m;

卧放长光CGB蓄电池组可靠墙设置。其背面与墙之间的净宽一般为0.1m,蓄电池组的侧面与墙之间的净宽

不应小于0.2m。

(2)安装场地要求

长光CGB电池安装地点应远离热源及可能产生火花的地方;

电池组安装距墙壁及其它设备的安全距离应遵照本章第(1)节的要求;

长光CGB蓄电池应安装在通风良好阴凉的房间内,避免阳光直射;

尽量避免安装在空调出风口旁的位置;

电池室应做通风设计,防止电池使用不当造成的易爆气体聚集;

长光CGB蓄电池安装地点不能有剧烈的震动源或碰撞冲击源。