

气体报警器怎样正确使用

产品名称	气体报警器怎样正确使用
公司名称	天津亚丽安报警设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号 海泰绿色产业基地k2座8门301-302室
联系电话	022-23737718 18722347158

产品详情

气体报警器遇到紧急情况的时候会发出声、光报警信号，提醒大家疏散、强制排风、关停设备等安全措施，下边给大家分享气体报警器怎样正确使用？

- 1、检测气体报警器元件与补偿元件的使用寿命通常为3—5年。在使用条件合理和维护得当的条件下，可延长其使用寿命。
- 2、对于有试验按钮的气体报警控制器，每周应按动一次试验按钮，检查报警系统是否正常。每2个月应检查标定一次报警器的零点和量程。
- 3、应经常检查检测器有无意外进水。检测器透气罩在仪表检测时，应取下清洗，防止堵塞。
- 4、检测器为隔爆型防爆设备，不得在超出规定的范围使用。检测器不得在含硫的场合使用。检测器应尽量在可燃气体浓度低于爆炸下限的条件下使用，否则，有可能烧坏元件。
- 5、热线型半导体式检测器不得在缺氧的条件下使用。不要用大量的可燃气体直冲探头。