

忻州隔膜泵 靳之源浩水泵经销 高温隔膜泵

产品名称	忻州隔膜泵 靳之源浩水泵经销 高温隔膜泵
公司名称	山西靳之源浩机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区姚村万水物贸城13区41号-山西天和顺物流园区
联系电话	13834662760 13834662760

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西靳之源浩机电设备有限公司

管道离心泵的安装说明

管道离心泵的安装在于离心泵安装高度。离心泵的安装高度是指水源水面到离心泵叶轮中心线的垂直距离，泵产品说明书或铭牌上标示是在一个标准大气压下的前提下允许吸上真空高度是指水泵进水口断面上的真空值，并没有考虑吸水管道的配套以后的水流扬程的损失。水泵安装高度应该是允许吸上真空高度扣除吸水管道的损失扬程，因此水泵安装高度不能超过计算值，否则离心泵将抽不上水来。另外还有吸水管道的阻力损失扬程，采用短的管路布置，少装弯头等配件，配大口径的水管，可以减管内流速。

单级离心泵维护检修规程

试车

- 1.盘车周围，注意泵内有无异声，盘车是否轻便，盘车后将防护罩装好。
- 2.向泵内引入或注满液体，排尽气体。

3.按泵的启动操作程序启动，启动后运转正常，即可连续运转试车。

4.试车时间不少于2小时，隔膜泵配件，应达到：

A.运转平稳无杂音，冷却、润滑良好；

B.轴承温度正常；

C.轴承部位壳体的振动不超过规定；

D.流量、扬程达到铭牌数值或查定能力；电机电流不超出额定值；

E.密封符合要求。

验收

1.本设备的检修质量验收应由保全班长、维修科长、车间主任、设备处处长、技术人员必须在场共同进行。

2.验收时发现问题，检修责任人必须及时返修，试运合格后必须有验收报告，矿用隔膜泵，参验人员签字，验收报告由设备处存档。

离心泵的拆洗注意事项

为了保障离心泵能够长久的正常使用，就需要定期对其进行检修，忻州隔膜泵，从而及时发觉设备的故障问题并处理。而在对其检修操作过程中需要进行拆洗，而拆洗操作一点出现问题就会对设备内的一些零部件造成损耗，因此在进行拆洗操作时需要格外小心。

大家在对离心泵进行拆洗操作时，一定要多加注意，高温隔膜泵，并且在拆洗完毕后一定要正确回装，然后进行试运行操作，确保设备能够正常启动运转后才算检修完毕。同时如果在检修过程中发现有损耗过重的零部件时，一定要及时更换新的零部件，避免老旧的零部件在运转过程中直接损坏分裂而对设备造成更大的损耗。

忻州隔膜泵-靳之源浩水泵经销-高温隔膜泵由山西靳之源浩机电设备有限公司提供。山西靳之源浩机电设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！