

天津消防维保的公司 天津消防维保 津意欣智能科技有限公司

产品名称	天津消防维保的公司 天津消防维保 津意欣智能科技有限公司
公司名称	天津津意欣智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市和平区新兴街道西康路与成都道交口东北 侧赛顿大厦3-1-2103-E29
联系电话	13920342911 13920342911

产品详情

烟感检测到浓烟怎么办?

首先我们找到烟感，天津消防维保的公司，观察其上面的指示灯，该指示灯属于巡检灯，在正常工作时，会每隔几秒闪一下，如果正常闪动，天津消防维保技术方案，则烟感巡检正常，这也是烟感检测步

烟感如果处于正常巡检状态，我们在和控制室沟通好的前提下，使用烟对其进行检测，烟可以发出浓烟，烟感检测到浓烟并且指示灯长亮时，和控制室沟通看起是否报警，如果报警，则表示烟感正常运行。

各施工现场必须设置一名电气安全负责人

各施工现场必须设置一名电气安全负责人，电气安全负责人应由技术好、责任心强的电气技术人员或工人担任，天津消防维保技术，其责任是负责该现场日常安全用电管理。

施工现场的一切电气线路、用电设备的安装和维护必须由持证电工负责，并严格执行施工组织设计的规定。

施工现场应视工程量大小和工期长短，必须配备足够的（不少于2名）持有市劳动安全门核发电工证的电工。

施工现场使用的大型机电设备，进场前应通知主管部门派员鉴定合格后才允许运进施工现场安装使用，严禁不符合安全要求的机电设备进入施工现场。

检测的主要内容主要有消防供配电、火灾自动报警系统、消防供水、消火栓、消防炮、自动喷水灭火系统、泡沫灭火系统、气体灭火系统、机械加压送风系统、机械排烟系统、应急照明和疏散指示标志、应急广播、应急电话、防火分隔设施(防火卷帘、防火门、防火阀等)、消防电梯、灭火器等。喷淋头、烟感温感的间距

一、

- 1.喷淋头的安装间距一般为直径3.6m，天津消防维保，半径1.8m
- 2.喷淋头的保护面积为12.5m²
- 3.喷淋头距墙不能小于300mm。
- 4.当喷淋头与吊顶距离大于80mm，且吊顶有可燃物时需使用上下喷。

二、

- 1.烟感间距一般为直径15m，半径7.5m；温感间距一般为直径10m，半径5m。
- 2.设置于走道的烟感，则按15m的间距设置，温感按10m的间距设置。
- 3.探测器至墙壁、梁边的水平距离不应小于0.5m。
- 4.探测器0.5m内不应有遮挡物。
- 5.探测器至空调送风口边的水平距离，不应小于1.5m；至多孔送风顶棚口的水平距离不应小于0.5m。

天津消防维保的公司-天津消防维保-津意欣智能科技有限公司由天津津意欣智能科技有限公司提供。天津津意欣智能科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津天津市的过滤器、过滤设备等行业积累了大批忠诚的客户。津意欣带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！