

# 天津消防检测处理 天津消防检测 天津津意欣智能科技

产品名称	天津消防检测处理 天津消防检测 天津津意欣智能科技
公司名称	天津津意欣智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市和平区新兴街道西康路与成都道交口东北 侧赛顿大厦3-1-2103-E29
联系电话	13920342911 13920342911

## 产品详情

场所如甲类仓库、气瓶房、锅炉房等要害部位严禁烟火，人

1)场所如甲类仓库、气瓶房、锅炉房等要害部位严禁烟火，人员不得随便进入。

2)对火灾危险较大的厂房内，天津消防检测技术方案，应尽量避免明火及焊割作业，更好将检修的设备或管段拆卸到安全地点检修。当必须在原地检修时，必须按照动火的有关规定进行。

3)在积存有可燃气体或蒸汽的管沟、下水道、深坑、死角等处附近动火时，必须经处理和检验，确认无火灾危险时，方可按规定动火。

4)火灾危险场所应禁止使用明火烘烤结冰管道设备，宜采用蒸汽、热水等化冰解堵。

5)对于混合接触能发生反应而导致自燃的物质，严禁混存混运;对于吸水易引起自燃或自然发热的物质应保持使用贮存环境干燥;对于容易在空气中剧烈氧化放热自燃的物质，应密闭储存或浸在相适应的中性液体(如水、煤油等)中储存，避免与空气接触。

消防水泵房主要消防检查内容

消防水泵房是提供消防用水的关键部位，天津消防检测处理，水泵房能否正常工作是直接影响到起火后的灭火工作，因此它的消防安全是非常重要的，今天就来分享一下关于，消防水泵房的主要消防检查内容。

(1) 设置部位。消防水泵房不得设置在地下三层及以下楼层或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的楼层内；如单独建造，建筑物的耐火等级应不低于二级。

(2) 与建筑其他部位的防火分隔。应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板与其他部位隔开，隔墙上的门应为乙级防火门。

(3) 疏散门的设置。疏散门应直通室外或安全出口。

(4) 设施的设置。为避免消防水泵房被淹或进水受到影响，天津消防检测技术，须设置挡水门槛等挡水措施，如泵房设置在地下时，还须检查是否设置了排水沟等防淹措施。

灭火器的种类很多，每种灭火器的有效期和维护保养方式不同。灭火器的维修应由专门单位按制造厂家规定的要求进行。手提式干粉灭火器每五年或再充装之前，应对器头、筒体和储气瓶进行水压试验，再行充装好的储气瓶应进密性试验，水压试验和气密性试验合格后方可继续使用；推车式干粉灭火器干粉储罐和二氧化碳钢瓶每隔三年需分别进行水压试验，合格后方可继续使用；空气机械泡沫灭火器每次更换灭火剂或出厂已满三年的应进行水压强度试验，合格后方可继续使用；二氧化碳灭火器每五年或充装前应进行水压试验，合格后方可继续使用；清水灭火器每次充装前应进行水压试验，合格后方可充装使用，二氧化碳钢瓶应每半年称重一次，天津消防检测，如有泄漏，应重新充气。灭火器从出厂日期算起，达到如下年限的，必须报废：水基型灭火器--6年；干粉灭火器--10年；洁净气体灭火器--10年；二氧化碳灭火器和贮气瓶--12年；灭火器的报废应由专门单位按规定进行。

天津消防检测处理-天津消防检测-天津津意欣智能科技(查看)由天津津意欣智能科技有限公司提供。天津津意欣智能科技有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的过滤器、过滤设备等行业积累了大批忠诚的客户。津意欣带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！